

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28 (IM.271.00002.2015.21)”

**Pytanie Nr 1:**

Treść pytania:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr113, poz.759), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

Czy Zamawiający wymaga od oferenta zastosowania wyłącznie systemowych materiałów ociepleniowych posiadających pełną aprobatę techniczną, czy też dopuszcza zastosowanie materiałów dopuszczonych na rynek, takich które nie stanowią jednego systemu dociepleń?


**Odpowiedź.**

Zamawiający w ramach robót związanych z dociepleniem i termomodernizacją budynku, zaleca zastosowanie rozwiązań systemowych, jednak dopuszcza także zastosowanie materiałów dopuszczonych na rynek i posiadających aprobatę techniczną, które nie stanowią jednego systemu dociepleń, pod warunkiem zastosowania materiałów i komponentów o porównywalnych właściwościach oraz zachowania wymaganych projektowanych parametrów przegrody (wartość współczynnika przenikania ciepła  $U_{maks.}$ ) a także projektowanego końcowego efektu termomodernizacyjnego.

Otrzymuje:

1. oferenci
2. a.aWDz

Z up. BURMISTRZA  
P.O. NACZELNIKA WYDZIAŁU

  
mgr Waldemar DZIKA