

ZAŁĄCZNIK NR 2A
ZESTAWIENIE DODATKOWYCH MATERIAŁÓW - WENTYLACJA
ANEKS Z DNIA 1.10.2015

System: N1

Nawiewny

Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Producent	Uwagi	
N1	1	LX-4+KP+1WKKP +EI24/48V DC +FD LT 230V AC	Przeciwpżarowa klpa odcinająca EIS 120	L =	250	H =	200					GRYFIT	N1-B

System: W1

Wywiewny

Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Producent	Uwagi		
W1	1	UA	Redukcja symetryczna	a =	200	b =	160	c =	200	d =	200	Ogólne	W1-D
W1	1	LX-4+KP+1WKKP +EI24/48V DC +FD LT 230V AC	Przeciwpżarowa klpa odcinająca EIS 120	L =	200	H =	200					GRYFIT	
W1	1	UA	Redukcja symetryczna	a =	200	b =	200	c =	200	d =	160	Ogólne	

System: N2

Nawiewny

Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Producent	Uwagi	
N2	1	LX-4+KP+1WKKP +EI24/48V DC +FD LT 230V AC	Przeciwpżarowa klpa odcinająca EIS 120	L =	250	H =	200					GRYFIT	N2-F

System: W2

Wywiewny

Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Producent	Uwagi		
W2	1	UA	Redukcja symetryczna	a =	200	b =	160	c =	200	d =	200	Ogólne	
W2	1	LX-4+KP+1WKKP +EI24/48V DC +FD LT 230V AC	Przeciwpżarowa klpa odcinająca EIS 120	L =	200	H =	200					GRYFIT	W2-H
W2	1	UA	Redukcja symetryczna	a =	200	b =	200	c =	200	d =	160	Ogólne	

System: N3

Nawiewny

Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Producent	Uwagi	
N3	1	LX-4+KP+1WKKP +EI24/48V DC +FD LT 230V AC	Przeciwpżarowa klpa odcinająca EIS 120	L =	250	H =	200						GRYFIT	N3-J

System: W3

Wywiewny

Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary						Producent	Uwagi
------	------	-----	-------	---------	--	--	--	--	--	-----------	-------

ZAŁĄCZNIK NR 2A
ZESTAWIENIE DODATKOWYCH MATERIAŁÓW - WENTYLACJA
ANEKS Z DNIA 1.10.2015

W3	1	UA	Redukcja symetryczna	a =	200	b =	160	c =	200	d =	200	Ogólne	
W3	1	LX-4+KP+1WKKP +EI24/48V DC +FD LT 230V AC	Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	L =	200	H =	200					GRYFIT	W3-L
W3	1	UA	Redukcja symetryczna	a =	200	b =	200	c =	200	d =	160	Ogólne	

System: N4			Nawiewny	Kuchnia									
N4	1	LX-4+KP+1WKKP +EI24/48V DC +FD 230V AC	Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	L =	630	H =	250					GRYFIT	N4-L

System: W4			Wywiewny										
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Producent	Uwagi
W4	1	LX-4+KP+1WKKP +EI24/48V DC +FD 230V AC	Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	L =	630	H =	250					GRYFIT	W4-P

System: Ws1			Wywiewny										
Ws1	1	LX-4+MO+1WKKP +EI24/48V DC +FD LT 230V AC	Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	D =	250							GRYFIT	Ws1-R

System: Ws2			Wywiewny										
Sys.	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Producent	Uwagi
Ws2	1	LX-4+MO+1WKKP +EI24/48V DC +FD LT 230V AC	Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	D =	160							GRYFIT	Ws2-T

W związku z zakwalifikowaniem przez rzeczoznawcę p.poż stropu nad parterem jako przegrodę oddzielenia pożarowego w klasie REI 60 na wszystkich przejściach kanałów wentylacyjnych przez ten strop należy zamontować kłapy p.poż . min. o takiej samej odporności. Specyfikacja kłap na poszczególnych przejściach powyżej.

1.10.2015