



UWAGA:
1.Wymiary szczybu windy należy dostosować do konkretnego typu windy wybranego w drodze przetargu

LEGENDA:

- Instalacja zimnej wody
- Instalacja ciepłej wody
- Instalacja cyrkulacji
- W1- W9
- Piony instalacji wodociągowej
- Wm1, Wm2
- Piony instalacji hydrantowej
- P.C
- Pompa cyrkulacji ciepłej wody
- opis odcinek:
- zimna woda
- 20 x 1,9
- 16 x 2,7
- 15 x 2,7
- cyrkulacja

UWAGI:

Instalacje wodociągowe zaprojektowano z rur PP PN10 (woda zimna) oraz PP PN20 słab (ciepła woda i cyrkulacja) łączonych przez zgrzewanie. Instalacje hydrantowe zaprojektowano z rur stalowych. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć t-poz.

STUDIO PROJEKTOWE S.C. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury	
ul. Rynek 10, 34-000 Żywiec	tel. 53 887 45 84
Towarz. projekt:	
mgr inż. Danuta Wawrzyniak	mgr inż. Daniel Wawrzyniak
upr. nr 12688RB	upr. nr 12688RB
Zatwierdził:	
mgr inż. Paweł Zawadzki	mgr inż. Paweł Zawadzki
upr. nr 25974N0	upr. nr 25974N0
Towarz.:	
mgr inż. Marcin Bury	mgr inż. Marcin Bury
upr. nr 34-300 Żywiec, Rynek 2	upr. nr 34-300 Żywiec, Rynek 2
Opiniował:	
mgr inż. Marcin Bury	mgr inż. Marcin Bury
upr. nr 34-300 Żywiec, Rynek 2	upr. nr 34-300 Żywiec, Rynek 2
Data:	
kwiecień 2014	kwiecień 2014
Nazwa rysunku:	
sanitarna	sanitarna
15.07.2014	15.07.2014
Projekt:	
1 : 50	1 : 50
Budowlany	
WK/02	
RZUT PIĘTRA	