

Dotyczy : Postępowania przetargowego na roboty budowlane obejmujące „Budowę Przedszkola Nr 1 w Żywcu Zabłociu”. **Odpowiedź na pytanie 8.**

Treść pytania :

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa Przedszkola nr 1 w Żywcu Zabłociu", Numer sprawy: GKI.271.00001.2016.31

Prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania.

1. Z jakiego materiału mają być wykonane rynny i rury spustowe? Mają być z PCV (kolor popiel) wg rysunku elewacja czy z blachy stalowej powlekanej wg przedmiaru branży budowlanej?
2. Plik - Urządzenia placu zabaw - posiada dwa razy bujak "Żyrafa". Proszę o uzupełnienie specyfikacji dla "Ciężarówka".
3. Drzwi Dw6 oraz Dw8 - brak możliwości wykonania z PCV przy założeniu odporności ogniowej EI30. Proszę o informację z jakiego materiału mają być te drzwi wykonane? Aluminium z przeszkleniem EI30 czy z płyty wiórowej ogniotrwałej w okleinie tożsamej do wszystkich drzwi w budynku (akacja srebrna).
4. Drzwi Dw1, Dw 18, Dw2, Dw2a, Dw2b, Dw10, Dw 11, Dw13 oraz Dw14 mają mieć tylko zaznaczone elementy drzwi EI30 wg zestawienia stolarki drzwiowej? Pozostała część drzwi (skrzydło drzwiowe) nie musi spełniać EI 30?

Odpowiedź:

Pkt 1 - Należy przewidzieć rynny PCV w kolorze popiel, jak w projekcie.

Pkt 2 - Przesyłamy opis do urządzenia "Ciężarówka", tj. plik o nazwie "Odp_P_8_Zał_Karta_120353M_Ciężarówka" zawierający niezbędne dane. W przedmiarze ilości urządzeń zostały opisane poprawnie.

Pkt 3 - Drzwi Dw6 i Dw8 należy wykonać z płyty wiórowej ogniotrwałej w okleinie w kolorze akacja srebrna o odporności ogniowej EI 30. Opis ten uwzględniono w przedmiarze dołączonym do odpowiedzi na pytanie 6.

Pkt 4 - Drzwi Dw1, Dw1R, Dw2, Dw10, Dw11, Dw13, Dw14 mają mieć tylko zaznaczone elementy o odporności EI 30, bądź EI60, jak na zestawieniu stolarki. Zwraca się uwagę, że aktualnym zestawieniem stolarki jest rys. Nr A/13/a i A/14/a z Projektu zamiennego z września 2015 r. Drzwi Dw2a, Dw2b należy wykonać w całości (łącznie z naświetlem) o wymaganej odporności ogniowej EI30 i EI60. Drzwi Dw12 należy przewidzieć jako zwykłe, bez wymaganej odporności ogniowej.

Otrzymuje:

1. Oferenci
a/aWDz

Żywiec
mgr inż. Z Zagol