

GKI.271.00001.2016.51

Żywiec 06.05.2016r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego na roboty budowlane obejmujące „Budowę Przedszkola Nr 1 w Żywcu Zabłociu”. **Odpowiedź na pytanie 13.**

**Treść pytania :**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa Przedszkola nr 1 w Żywcu Zabłociu" Numer sprawy: GKI.271.00001.2016.31

Prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania.

1. Przedmiar - branża budowlana - pozycja 205 oraz 206 dotyczy wycieraczek do obuwia (zewnetrze, wewnetrzne). Proszę o uszczegółowienie jakie to mają być wycieraczki oraz jakiej wielkości.
2. Wg opisu technicznego branży budowlanej: "W pomieszczeniach na parterze i piętrze tj. sale zajęć, sale dydaktyczne, sala audiowizualna, pokój dyrektorki, administracyjny oraz pracowników zaprojektowano wykładzinę typu tarkett o strukturze antypoślizgowej. Wykładzina homogeniczna typu Tarkett GRANIT o grubości 3,2 mm w klasie ścieralności "T". Zostaliśmy poinformowani przez producenta, że nie ma wykładziny z klasy tarkett Granit w grubości 3,2 mm. Grubość podana przez producenta to 2 mm.

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1** Wycieraczka zewnętrzna stalowa ocynkowana przeciwpoślizgowa 600 x 900 mm.

Wycieraczka wewnętrzna typu Algumata 600x900 mm.

**Ad. 2** Należy przyjąć wykładzinę homogeniczną typu Tarkett GRANIT o grubosci 2 mm w klasie ścieralności „T”.

Otrzymują;  
oferenci  
a/aWDz

NACZELNIK WYDZIAŁU  
mgr Dariusz Zagóń