

Żywiec, 13.05.2016 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego na roboty budowlane obejmujące „Budowę Przedszkola nr 1 w Żywcu – Zabłociu”. **Odpowiedź na pytanie 20.**

Treść pytania:

1. W projekcie technologii kuchni podano „Miejsce do mycia wózków – wąż do mycia wózków zwijany, w bębnie ze stali nierdzewnej, z możliwością podłączenia”. Proszę o podanie przykładowych parametrów miejsca mycia wózków.
2. proszę o wyjaśnienie czy wąż miejsca do mycia wózków ma być podłączony do systemu wodociągowego o standardowym ciśnieniu ok. 3 bary. Gdyż podano, iż ma być możliwe podłączenie detergentów, które potrzebuje ciśnienia 8 barów. Proszę o wyjaśnienie jakie ciśnienie należy przyjąć (3 bar czy 8 bar).
3. Proszę o podanie jak jest długość węża w miejscu do mycia wózków.
4. Proszę o podanie rodzaju pistoletu do miejsca mycia wózków.
5. W projekcie podano moskitiery w oknach. Których brak w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 20.

1. - Miejsce do mycia wózków oraz jego wyposażenie zostało zaznaczone w projekcie technologii.
2. - Wąż do mycia wózków ma być podłączony do systemu wodociągowego o standardowym ciśnieniu ok 3 bary.
3. - Długość węża w miejscu do mycia wózków - 2 m.
4. - Rodzaj pistoletu do miejsca mycia wózków – bęben z węzem zwijanym i pistoletem = komplet. – np. Stalgast, lub równoważne.
5. - Moskitiery są ujęte w przedmiarze razem z oknami.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Zagół
mgr Dariusz Zagół

Otrzymuje:

1. oferenci
2. a/a WDz