

Żywiec, dn. 25.11.2019r.

IOŚ-DR.7021.00370.2019

Marian Kastelik
Radny Rady Miejskiej w Żywcu
Rynek 2
34-300 Żywiec

W związku z Pańskim zapytaniem przekazany pismem BRM.003.Z.34.2019 z dnia 1 października 2019 roku, w załączeniu przekazujemy odpowiedź otrzymaną od MPWiK sp. z o.o. w temacie stanu technicznego sieci wodociągowej oraz jakości wody na ul. Akacyjowej.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor

Otrzymują:

1. adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu
3. tablica ogłoszeń
4. aa

106-DR.7021.00370.2019



Telefon 33 860-63-00
Fax 33 860-63-10
NIP 553-010-10-94
Regon 070540957
KRS 0000089484
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 51 678 380,00 zł
e-mail: biuro@mpwik-zywiec.pl

Urząd Miejski w Żywcu
Rynek 2
34-300 Żywiec

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
WPŁYNĘŁO DANA:
31.10.2019
L.dz. 018990/19
Żywiec dn. 2019-10-30

NTZ/181/876/2019

Dotyczy: stanu technicznego sieci wodociągowej w ul. Akacjowej

W odpowiedzi na pismo IOŚ-DR.7021.00370.2019 z dnia 14.10.2019r. informuję, że stan sieci wodociągowej w ul. Akacjowej nie wskazuje na konieczność jej natychmiastowej wymiany. Stwierdzenie, że „mieszkańcy w kranach często pobierają wodę mętną” nie znajduje potwierdzenia w rejestrowanych przez nasze przedsiębiorstwo skargach dotyczących jakości wody. Również awaryjność sieci wodociągowej w ul. Akacjowej nie jest wysoka (w ostatnich 5 latach odnotowana została 1 awaria). Tym niemniej wymiana infrastruktury wodociągowej zostanie wykonana przez nasze przedsiębiorstwo niezwłocznie po otrzymaniu informacji o planowanym przez zarządcę jezdni remoncie nawierzchni.

Z poważaniem
DIREKTOR
dz. Techniczne i inwestycyjne
i Bezpieczeństwa
Michał Adamczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a