j. wewnętrzna
Q chł=2,6 kW
Q grz=2,8 kW
zasilanie 230V/1f/50Hz
Pobór mocy 30 W
Pobór prądu 0,2 A
szer.=848 wys.=274 gł=189
m=12,0 kg
zasilanie czynnikiem chłodniczym
z jednostki zewnętrznej

pion nawiewu do kuchni

Centrala nawiewna zasilająca Kuchnię pom. 1.03
masa 125 kg
moc grzewcza 10,9 kW
moc elektryczna 1 szt silnik 0,38 kW, 230 V/3 ph/50 Hz, 1,4 A x 1, 3000 1/mi

wspólna czerpnia
z central

N–H
400x200

odciąg spalin

0.08	Magazyn	Beton zacierany
7.80		
0.08a	Pom. teleinformatyczne	Beton zacierany
7.80		
0.07	Sanitariat	
13.76	Beton zacierany	
0.04	Biuro	
15.10	Gres	
1.09	Klatka schodowa	
3.61	Beton zacierany	
0.02	Korytarz	
14.28	Gres 60x30cm	
0.05	Garaż 1	
38.71	Beton zacierany	
0.10	Klatka schodowa	
27.59	Gres	
0.03	Pomieszczenie socjalne	
14.28	Gres 60x30cm	
0.01	Wiatrolap	
2.55	Gres 60x30cm	
0.06	Garaż 2	
97.78	Beton zacierany	

L
ZM

W–H
900x300

N–H
900x300

pion nawiewu i wywiewu
na salę konferencyjną

odciąg spalin
wyrzut kanałem murowanym
ponad dach

kurtyna powietrzna elektryczna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

VERTICAL STUDIO

34 - 300 Żywiec, ul. Wodna 20

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa i rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu Moszczanicy.

NR RYS.: 14

INWESTOR:
Gmina Żywiec

DATA: 10.2018

PODZIAŁKA: cm

ARCHITEKTURA - PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI RZUT PARTERU

SKALA: 1:50

PROJEKTANT:
mgr inż. Robert Jeż SLK/0672/PWOS/04

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Karol Kwak SLK/7580/PWBS/18