

Żywiec, dnia 26 sierpnia 2021 r.

GKI.271.1.18.2021

WYJAŚNIENIA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zadania p.n.:

**„Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy
Moszczanica w Żywcu”**

oznaczenie sprawy: GKI.271.1.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Żywiec – przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z treścią złożonych zapytań:

Zapytanie nr 1:

„Pytanie dotyczy przedmiaru branża budowlana:

Jaką wartość należy przyjąć w pozycjach poniżej, ponieważ wartość ich w przedmiarze wynosi 0,00:

Poz.9.4 Hale typu lekkiego - rygle ścian

Poz.12.6 Okna poddaszy”

Odpowiedź:

Proszę przyjąć wartości tak jak w przedmiarze – 0,00. Brak rygli ścian i okien dachowych – błędnie wprowadzone pozycje 9.4. i 12.6 w przedmiarze robót branży budowlanej.

Zapytanie nr 2:

„Pytanie dotyczy przedmiaru branża elektryczna:

Czy w wycenie należy wziąć pod uwagę zakup paneli fotowoltaicznych ?”

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z projektem branży elektrycznej.

Zapytanie nr 3:

*„Na zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej nie zaznaczono klasy odporności ogniowej poszczególnych drzwi. Jest tylko zapis: „zgodnie z operatem ppoż”
Proszę o jednoznaczne określenie klasy odporności poszczególnych drzwi.”*

Odpowiedź:

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień, Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania publikuje pliki:

- A.01 rzut piwnic ppoż ,
- A.02 rzut parteru ppoż ,
- A.03 rzut pietra ppoż ,
- A.09 przekroj A-A ppoż ,
- A.10 przekroj podłużny ppoż ,

z rysunkami, które zawierają oznaczenia klasy odporności ogniowej – zgodnie z operatem przeciwpożarowym zawartym na str. 4-16 opisu technicznego projektu architektoniczno-budowlanego (pkt „10. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu.”).

Zapytanie nr 4:

*„Na rysunku A 02 brak określenia rodzaju drzwi do pomieszczenia 0.08(magazynu) i 0.008a (pomieszczenie teleinformatyczne)
Proszę o ich określenie”*

Odpowiedź:

Parter – drzwi do pomieszczenia 0.08 (magazynu) i 0.008a (pomieszczenie teleinformatyczne) – proszę oznaczyć jako DW3 (rysunek A.2). Dodatkowo na rysunku A.11 należy skorygować liczbę DW3, parter, ilość:

- **jest:** 3 szt.,
- **winno być:** 4 szt.

Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK
WYDZIAŁU
mgr Dariusz Zagól