

Żywiec, dnia 9 września 2021 r.

GKI.271.1.31.2021

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zadania p.n.:

**„Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy
Moszczanica w Żywcu”**

oznaczenie sprawy: GKI.271.1.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Żywiec – przekazuje dalsze wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z treścią kolejnych złożonych zapytań:

Zapytanie nr 6:

„Poz. przedmiaru Nr 6 kosztorys elektryczny obejmuje swoim zapisem wymianę linii napowietrznej przewodu do 70 mm². Proszę o doprecyzowanie zapisu czego powyższe dotyczy.”

Odpowiedź:

Pozycja 6 posiada błędny opis. W tej pozycji należy wycenić wymianę przyłącza AsXS_n 4x16.

Zapytanie nr 7:

„Poz. przedmiaru Nr 94 (branża elektryczna) pokrywa się w swojej treści z zapisem w poz. 118. Proszę o wyjaśnienie”.

Odpowiedź:

Pozycje nr 94 i nr 118 zostały zdublowane. Należy wycenić jedną z tych pozycji.

Zapytanie nr 8:

„Poz. przedmiaru Nr 121 (branża elektryczna) dotyczy ekranu podwieszanego. Proszę o podanie informacji czy ekran ma być rozwijany ręcznie czy elektrycznie.”

Odpowiedź:

Ekran ma być rozwijany elektrycznie i sterowany zdalnie za pomocą pilota.

Zapytanie nr 9:

„Poz. przedmiaru nr 80 (branża elektryczna) nie określa precyzyjnie czego dotyczy. Proszę o uszczegółowienie.”

Odpowiedź:

Pozycja dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych.

Zapytanie nr 10:

„Proszę o przedstawienie wytycznych dotyczących ogrodzenia bramy wjazdowej i furtki.”

Odpowiedź:

Ogrodzenie terenu OSP należy wykonać od frontu jako systemowe stalowe, z bramą wjazdową dwuskrzydłową otwieraną do wewnątrz oraz furtką dla ruchu pieszych.

Z up. BURMISTRZA
NACZELNIK
WYDZIAŁU
mgr Dariusz Zagół