



Kraków, dnia 4 październik 2021

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Krakowie**

KR.RUZ.4210.195.2021.MLP

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1), w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7); art. 389 pkt 6), w związku z art. 16 pkt 65) lit. lit. a), b), f) i art. 17 ust. 3 pkt 4); art. 389 pkt 9); 393 ust. 4; art. 400 ust. ust. 1, 6, 7, 8; art. 401 ust. 1 i ust. 4; art. 403 ust.1 i ust. 2 pkt 2) i pkt 12); art. 407 ust. 1 i ust. 2; art. 397 ust 3 pkt 1 lit d) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta Żywca, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, o wydanie pozwoleń wodnoprawnych ma wykonanie kładki pieszo – rowerowej w km 0+066 potoku Moszczanica wraz z wyprofilowaniem koryta potoku w jego obrębie w km 0+066-0+079, wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych do potoku Moszczanica, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia w/w kładki oraz przebudowę czaszy zbiornika wodnego Tresna, poprzez wykonanie nasypów najazdowych na w/w kładkę, w związku z zadaniem pn.: „Budowa kładki pieszo – rowerowej w ciągu projektowanej ścieżki dydaktycznej – etap III w Żywcu”

o r z e k a m

- I. Udzielam Miastu Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Moszczanica w km 0+066, w cofce zbiornika wodnego Tresna, kładki pieszo – rowerowej, o konstrukcji jednoprzęsłowej, na dz. nr 11000/53, obręb 0007 Żywiec, w lokalizacji o współrzędnych geodezyjnych i o następujących parametrach:
 - współrzędne geodezyjne w osi obiektu
 - brzeg prawy - X: 5509154.15, Y: 6587731.09,
 - brzeg lewy - X: 5509146.28, Y: 6587718.67,
 - światło - 13,90 m,
 - przepływ miarodajny $Q_{1\%}$ - 35,21 m³/s,
 - rzędna wody miarodajnej $Q_{1\%}$ - 342,40 m n.p.m.,
 - rzędna spodu konstrukcji - 345,82 – 345,97 [m n.p.m.].
- II. Udzielam Miastu Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę czaszy zbiornika wodnego Tresna, na dz. nr 11000/53, obręb 0007 Żywiec, polegającą na:
 - 1) wykonaniu podpór kładki pieszo - rowerowej, opisanej w pkt I. niniejszej decyzji, poprzez ich posadowienie na żelbetowych palach wierconych o \varnothing 800 mm i długości nie mniejszej niż 11,0 m, w rurach obsadowych, po dwa pale na każdą podporę;
 - 2) wykonaniu nasypów najazdowych na kładkę pieszo – rowerową, opisaną w pkt I. niniejszej decyzji, o powierzchni 536 m² i kubaturze 1277 m³, z kruszywa naturalnego 0/63 mm i nachyleniem skarp 1:1,5, zabezpieczonych matami przeciwoerozyjnymi obsianymi mieszaną traw i przytwierdzonymi do podłoża kotwami;

- 3) ukształtowaniu koryta potoku Moszczanica od km 0+066 do km 0+079, na długości 13,5 m powyżej i 11 m poniżej kładki, opisanej w pkt I. niniejszej decyzji, w lokalizacji o współrzędnych geodezyjnych i o następujących parametrach:
- współrzędne geodezyjne
 - km 0+066 - X: 5509150.21, Y: 6587724.88,
 - km 0+079 - X: 5509138.77, Y: 6587732.16,
 - szerokość w dnie - 9,69 – 10,0 [m],
 - spadek dna - 1,0 %,
 - nachylenie skarp - 1:1,5,
 - rzędna korony skarp koryta - 342,77 – 342,90 [m n.p.m.].
- III. Udzielam Miastu Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji opadowej do potoku Moszczanica w km 0+066, w postaci wpustu, wraz z wykonaniem umocnienia koryta potoku w jego obrębie, w formie korytka odpływowego wyłożonego kamieniem łamany układanym na betonie, na długości ok. 0,54 m powyżej i poniżej osi wylotu, w lokalizacji o współrzędnych geodezyjnych X: 5509147.62, Y: 6587720.78, na dz. nr 11000/53, obręb 0007 Żywiec.
- IV. Udzielam Miastu Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia kładki pieszo – rowerowej opisanej w pkt I. niniejszej decyzji, z powierzchni rzeczywistej 0,0062 ha, powierzchni zredukowanej 0,0056 ha, w ilościach: $Q_{\max} = 0,006 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczna}} = 50,40 \text{ m}^3/\text{rok}$.
- V. Ustalam następujące warunki wykonywania uprawnień udzielonych niniejszą decyzją oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska:
1. Prace należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego.
 2. Prowadzenie robót przy użyciu sprawnego sprzętu, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia wód.
 3. Poruszanie się w czaszy zbiornika wodnego Tresna jedynie w celu wykonania kładki pieszo -rowerowej, nasypów najazdowych na kładkę i wyprofilowania koryta potoku Moszczanica.
 4. Zachowania ciągłości przepływu wody potoku Moszczanica.
 5. Powiadomienia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsko – Białej, o rozpoczęciu prac w korycie potoku Moszczanica, z 7 – dniowym wyprzedzeniem.
 6. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
- VI. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Ustalam termin ważności pozwolenia udzielonego w punkcie IV. niniejszej decyzji do dnia 04.10.2051 r.

UZASADNIENIE

Miasto Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, działające przez Pełnomocnika Pana Arkadiusza Krzesaka, pismem z dnia 21 czerwca 2021 r., wystąpiło do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki pieszo – rowerowej w km 0+066 potoku Moszczanica wraz z wyprofilowaniem koryta potoku w jego obrębie w km 0+066-0+079, wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych do potoku Moszczanica, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia w/w kładki, w związku z zadaniem pn.: „Budowa kładki pieszo – rowerowej w ciągu projektowanej ścieżki dydaktycznej – etap III w Żywcu”. Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny wraz z jego wersją na elektronicznym nośniku danych i opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń niespecjalistycznych, dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, dowód wniesienia opłaty skarbowej, uproszczony wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 11000/53, decyzję Burmistrza Żywca z dnia 2 czerwca 2021 r., znak: IOŚ-OŚ.6220.7.2021, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca.

Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 397 ust. 3 pkt 1) lit. d) ustawy Prawo wodne, organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest dyrektor rzgw. Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadomieniem z dnia 23 czerwca 2021 r., znak: KR.ZUZ.5.4210.5.73.2021.MG, przekazał do załatwienia zgodnie z właściwością, Dyrektorowi RZGW w Krakowie, wniosek Miasta Żywiec.

Pismem z dnia 28 lipca 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.195.2021, Dyrektor RZGW w Krakowie, na podstawie art. 64 § 2 Kpa, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do występowania w niniejszej sprawie dla Pana Arkadiusza Krzesaka. Wnioskodawca pismem z dnia 30 lipca 2021 r., stosownie uzupełnił wniosek.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomieniem z dnia 10 sierpnia 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.195.2021.MLP poinformował strony biorące udział w postępowaniu o jego wszczęciu i o możliwości wniesienia uwag do sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Zgodnie z wymogami art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o złożonym wniosku i toczącym się postępowaniu poprzez umieszczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej RZGW w Krakowie. W wyznaczonym terminie Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała pismem z dnia 17 sierpnia 2021 r., L.dz. GRW-548/2021, poinformował, że nie będzie składał wniosków i wnosił uwag do przedmiotowego postępowania pod warunkiem, że odprowadzane wody opadowe i roztopowe do potoku Moszczanica będą wolne od zawiesin i zanieczyszczeń chemicznych. Pozostałe strony zawiadomione o wszczęciu postępowania w wyznaczonym terminie nie wniosły żadnych uwag do przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z operatem wodnoprawnym Dyrektor RZGW w Krakowie stwierdził, że realizacja kładki pieszo – rowerowej wiąże się z koniecznością wykonania nasypów najazdowych. Zbiornik wodny Tresna pełni m.in. funkcję przeciwpowodziową. W związku z tym wykonanie nasypów najazdowych w czaszy zbiornika wymaga przedłożenia analizy wpływu ich wykonania na powierzchnię i pojemność czaszy. Mając na uwadze powyższe pismem z dnia 20 sierpnia 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.195.2021.MLP, art. 50 §2 Kpa, Dyrektor RZGW w Krakowie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień w w/w zakresie. Ponadto Wnioskodawca został poinformowany o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę czaszy zbiornika wodnego Tresna, w myśl art. 389 pkt 6), w związku z art. 16 pkt 65) lit. b) i art. 17 ust. 3 pkt 4) ustawy Prawo wodne. Pismem z dnia 2 września 2021 r., Wnioskodawca przesłał analizę wpływu nasypów najazdowych na kładkę na powierzchnię i pojemność zbiornika wodnika Tresna. Następnie pismem z dnia 30 września 2021 r., rozszerzył wniosek w zakresie przebudowy czaszy zbiornika wodnego Tresna, przedłożył przekrój poprzeczny przez projektowane nasypy na dojazdach w skali 1 : 50, opis techniczny, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie kładki pieszo – rowerowej na potoku Moszczanica w km 0+066, w cofce zbiornika wodnego Tresna. Projektuje się obiekt jednoprzęsłowy, swobodnie podparty, posadowiony na wierconych palach żelbetowych w rurach obsadowych. Elementem nośnym kładki jest płyta pomostowa żelbetowa zespółona ze stalowymi belkami dwuteowymi, wsparta za pomocą łożysk elastomerowych na podporach żelbetowych. Załączone do operatu wodnoprawnego obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne wykonane zostały zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami, tj. rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r., zmienionym rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 10 października 2017 r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U z 2000 r., poz. 735 z późn. zm.). Inwestycja obejmuje również wyprofilowanie i ukształtowanie koryta potoku Moszczanica od km 0+066 do km 0+079.

W związku z ingerencją w czaszę zbiornika wodnego Tresna wykonana została analiza wpływu planowanych do wykonania nasypów najazdowych na kładkę pieszo – rowerową na powierzchnię i pojemność zbiornika. Z przedłożonych do operatu wodnoprawnego obliczeń wynika, że ich wpływ na powierzchnię zbiornika jak i jego pojemność nie przekroczy 0,1 %.

Inwestycja obejmuje również wykonanie wylotu kanalizacji opadowej w postaci wpustu wraz z wykonaniem umocnienia koryta potoku w jego obrębie, w formie korytka odpływowego wyłożonego kamieniem łamanym układanym na betonie, na długości ok. 0,54 m powyżej i poniżej osi wylotu. W/w wylotem odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe pochodzące z odwodnienia kładki pieszo – rowerowej. W myśl §17.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych

do wód lub do urządzeń wodnych, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z odwodnienia planowanej do wykonania kładki pieszo – rowerowej nie wymagają podczyszczenia przed ich odprowadzeniem do odbiornika.

W myśl art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać m.in. ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1911). Według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych, o nazwie „Soła od z. Tesna do zb. Czaniec”, o kodzie PLRW200021329553, jest to silnie zmieniona część wód, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry potencjał ekologiczny i możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego oraz dobry stan chemiczny. Projektowany obiekt znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych, o europejskim kodzie JCWPd – PLGW2000158, o ocenie stanu chemicznego i ilościowego jako dobry, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakim są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizację celów środowiskowych dla nich określonych, nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, określonych w rozporządzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r., zmienionym rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 10 października 2017 r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.


Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W związku z tym, Organ przychylił się do złożonego wniosku i ustalił termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego w pkt IV. niniejszej decyzji na okres 30 lat, tj. do dnia 4 października 2051r.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyktorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. DYREKTORA
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Kacper Rosa
Kacper Rosa

Otrzymują:

1. Miasto Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, działające przez Pełnomocnika Pana Arkadiusza Krzesaka, adres do korespondencji: ul. Mała 3/2, 34-300 Żywiec,
2. Polski Związek Wędkarki, Okręg w Bielsku – Białej, ul. Żywiecka 11, 43-300 Bielsko-Biała,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
4. RUZ a/a.

Zgodnie z art. 398 ust 3 ustawy Prawo wodne, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 920,20 zł została wniesiona na rachunek RZGW w Krakowie.