

Oferenci

D o t y c z y: Pytania z dn. 28.03.2008r. do przetargu na „Remont Przedszkola nr 11 na Oś. Parkowym w Żywcu”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia w sprawie określenia typu oraz parametrów windy towarowej , którą ma dostarczyć Wykonawca. Dostawa windy towarowej ujęta jest w poz. 28 przedmiaru „Zagospodarowanie terenu” oraz w poz. 22 przedmiaru „Technologia kuchni”, w związku z czym prosimy o sprecyzowanie w którym kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wycenę windy.”

Odpowiedź:

1. Wymagany udźwig windy min. 100kg. Wykonanie windy powinno umożliwiać łatwą obsługę zarówno w zakresie technicznym jak i eksploatacyjnym (zachowanie właściwej czystości) a powierzchnie winny być wykonane ze stali nierdzewnej z wykończeniem strukturalnym. Podanie typu windy byłoby naruszeniem przepisów ustawy.
2. W pozycji 22 przedmiaru *Technologia kuchni* należy uwzględnić podstawowe urządzenia natomiast w pozycji 28 przedmiaru Zagospodarowania terenu pozostałe materiały i prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Otrzymuje:

- 1.adresat
- 2.a/aWDz