Łączy ark. nr 2

HDPE 40
l=3m

HDPE 40
l=184m

2 x HDPE 40
l=75m
YKY 3x4
l=75/81m

HDPE 40
l=29m

PROJ YAKY 4x35mm2

PROJ KABEL OŚWIETLENIA YAKY 4x35mm2 DŁUG-125m

PROJ KABEL OŚWIETLENIA YAKY 4x35mm2 DŁUG-768m

PROJ KABEL OŚW. YAKY 4x35mm2 DŁUG-137m

PROJ KABEL OŚW. YAKY 4x35mm2 DŁUG-1091m
OBWÓD III KIER. KU

HDPE 40
l=152m

PROJ MUFA NN 7RM-2

PROJ. PUNKT ZAPALANIA OŚW.,
SZAFA SO2-5/SOF INCOBEX
WYPROWADZIĆ ZE STACJI TRAFO
NOWOTKI 1

K12
K13
K14

USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Józef Bąk
34-300 ŻYWIEC, ul. 700-lecia 4/23

WOJ. ŚLĄSKIE
MIASTO ŻYWIEC

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
I ROLNICTWA

UKŁAD ARKUSZY
Ark 1
Ark 2

OZNACZENIA
- projektowana trasa kabli
- projektowana rura ochronna
Z1 - projektowany zasobnik
K12 - projektowana lokalizacja kamery

Tytuł rysunku: Mapa sytuacyjna - projektowany przebieg kabli

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE
"ELKOL" Spółka z o.o.
43-340 Kęty, ul. Bratków 14 tel/fax (33) 83-74-118

Tytuł opracowania: Budowa kabli dla celów monitoringu na terenie Parku Zamkowego w mieście Żywiec

Nr rysunku: 2
Nr arkusza: 3
Nakr arkuszy: 3
Skala: 1:500

Projektował: A. Byrdziak — Nr upr. PW/0/04 — Data: styczeń 2008r. — Podpis:
Sprawdził: — Nr upr. — Data: — Podpis:
Kreślił: W. Byrdziak — Nr upr. — Data: styczeń 2008r. — Podpis: