USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Józef Bąk
34-300 ŻYWIEC ul. 700-lecia 4/23

WOJ. ŚLĄSKIE

MIASTO ŻYWIEC

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI I ROLNICTWA

UKŁAD ARKUSZY

Ark.1
Ark.2
Ark.3

Mapa do celów projektowych - ZAŁĄCZNIK 3

Skala 1:500

Mapa aktualna na dzień 20.07.2005 r. w zakresie oznaczonym kolorem żółtym.

Mapa stanowi kopię zaktualizowanej oraz uzupełnionej wynikami nowego pomiaru mapy zasadniczej,

Sekcja: 172.343.0912, 172.343.0914, 172.343.0921, 172.343.0923.

Pomiarem objęto sytuację powierzchniową, rzeźbę terenu oraz uzbrojenie podziemne.

Granice własności wrysowano na podstawie operatu ewidencji gruntów i oznaczono kolorem żółtym.

Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji.

Wykonał: BIEGŁY UPRAWNIONY
Upr. nr 8926 GK/HK/5.12
mgr inż. Józef Bąk

STAROSTA ŻYWIECKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Żywcu
na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zaświadcza, że niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
ŻYWIEC, dnia 28.07.2005
WZ. STAROSTY
Wydział Geodezji i Kartografii

PROJ. KABEL OŚW. YAKY 4×35mm 2 DŁUG - 454 m OBWÓD III KIER. KOMOROWSKICH

PROJ. KABEL OŚW. YAKY 4×35mm 2 DŁUG - 1091 m OBWÓD II KIER. KĘTRZYŃSKICH

PROJ. YAKY 4×35mm 2 DŁUG - 125 m

PROJ. KABEL OŚW. YAKY 4×35mm 2 DŁUG - 137 m

PROJ. KABEL OŚW. YAKY 4×35mm 2 DŁUG - 168 m OBWÓD I KIER. UL. HANDLOWA

PROJ. MUFA NN TPM-2

PROJ. PUNKT ZAPALANIA OŚW. SZAFA SOU-SRO-F INCOBEX WYPROWADZIĆ ZE STACJI TRAFO NOWOTKI 1

LEGENDA

- PROJ. LATARNIA STYLOWA TYP A1A/010 WG ART-METAL: LAPIS OPRAWA VEGA „A" 70W SODOWA + FUNDAMENT F100
- PROJ. LATARNIA STYLOWA TYP A2B/01 OPRAWA VEGA „A" 70W SODOWA + FUNDAMENT F100
- PROJ. LATARNIA STYLOWA TYP A3A/01 OPRAWA VEGA „A" 70W SODOWA + FUNDAMENT F100
- PROJ. KINKIET NA ŚCIANIE WYS. MIN. 2,8m TYP NA10 OPRAWA 01 VEGA „A" 70A SODOWA

1. PROJ. LINIE KABLOWE YAKY 4x35 mm2
2. PROJ. PRZEPUSTY FI110 PVC, ZAS PRZE CIEKI WODNE METALOWE
3. PROJ. ZASILANIE ILUMINACJI STAREGO ZAMKU KABEL YKY 5X2,5 W RURZE HDPE 40
4. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI WYKONAĆ W RURZE OCHRONNEJ
5. NOWE KABLE PROWADZIĆ WZDŁUŻ ISTNIEJĄCYCH STARYCH KABLI.
6. PRZY WYKOPACH W POBLIZU DRZEW ZACHOWAĆ PRZEPISOWE ODLEGŁOŚCI OD PNI , NIE USZKADZAJĄC KORZENI.
7. SŁUPY WSTAWIĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 0,7m OD ŚCIEŻEK.
8. ZABUDOWAĆ PUNKTY ZAPALANIA NA ZEWNĄTRZ STACJI TRAFO.

ŻYWIEC

STEC TT
230/400V

Budowa: OŚWIETLENIE ULICZNE MIASTA ŻYWCA
Obiekt: **REMONT I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PARK ZAMKOWY W ŻYWCU**
INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
34-300 ŻYWIEC RYNEK 2

TEMAT: **PLAN REMONTU I PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŻYWCU PARK ZAMKOWY NA MAPIE SYT.WYS.**
część 3

FIRMA UPRAWNIENIA BUDOWLANE mgr inż. Józef Bąk 34-300 Żywiec ul. 700-lecia 4/23

BRANŻA ELEKTRYCZNA — STADIUM: PT

Projektował	LUP 2006	inż. elektryk Nabyć. Gorna upr. GK/HK 885		SKALA	NR RYS.
Sprawdził	LUP 2006	mgr inż. Józef Bąk upr. BrE 14276		1:500	4