



	PRACOWNIA PROJEKTOWA V A R I C O M	
	KATOWICE, PŁACIDNA 10	
	INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC	
OBIEKT: SALA SPORTOWA Z PRZEWIĄTKĄ SOCJALNO-DYDAKTYCZNĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 W ŻYWCU PRZY UL. DWOROWEJ 26	TEMAT: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - POZIOM I PIĘTRA	
	RODZAJ PROJEKTU: PB+PV	
	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
	SKALA: 1:100	
PROJEKTOWAŁ: Zbigniew KLUSKA upr. nr 7779	DATA: NR RYS. E-15	
SPRAWDZIŁ: inż. Zbigniew PAJÓŁ upr. nr 644/71/Kt	GRUDZIEŃ 2005	

- UWAGI:
- NUMERACJA OBWODÓW WG SCHEMATÓW STRUKTURALNYCH PRZYNALEŻNYCH TABLIC ROZDZIELCZYCH.
 - INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO P/T PRZEWODAMI TYPU YDYzo – 750V.
 - OPRAWY **P** MOCOWAĆ DO ŚCIANY NA WYSOKOŚCI H= 2,2 M.
 - WENTYLATORY TYPU EDM-100/T ZABUDOWANE W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH WG PRZYŁĄCZYĆ DO PRZYNALEŻNEGO OBWODU OŚWIETLENIOWEGO POMIESZCZENIA.

- OZNACZENIA:
- A** – Oprawa nasufitowa typu TCS 098, 2x TL-D36W C3
 - B** – Oprawa nasufitowa typu TCS 098, 1x TL-D36W A
 - C** – Oprawa nasufitowa typu TCS 198, 1x TL-D36W L
 - E1** – Oprawa nasufitowa typu TCS 198, 1x TL-D36W L z modułem awaryjnym
 - E2** – Oprawa nasufitowa typu TCS 198, 1x TL-D58W L z modułem awaryjnym
 - H** – Oprawa nasufitowa typu SDS 136, 1x T8 36W
 - K** – Oprawa nasufitowa typu SDS 118, 1x T8 11W
 - L** – Oprawa nasufitowa typu TCS 198, 2x TL-D36W
 - P** – Oprawa nasufitowa typu PK-109, ze świetlówka kompaktowa 11W