


UWAGI:

1. UZIOM OTOKOWY UKŁADAĆ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,6 m.
2. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ METODĄ NAPRĘŻNĄ.
3. POŁĄCZENIA W ZIEMI WYKONAĆ PRZEZ SPAWANIE.
4. PRZEWODY UZIEMIAJĄCE WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 20x3.
5. CAŁOŚĆ PRAC WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ **PN-IEC 61024-1**.

	PRACOWNIA PROJEKTOWA KATOWICE, PŁYNOCNA 10	V A R I K O M
INWESTOR:	MIASTO ŻYWIEC 34-300 ŻYWIEC, RYNEK 2	
OBIEKT:	SALA SPORTOWA Z PRZEWIĄZKĄ SOCJALNO-DYDAKTYCZNĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 W ŻYWCU PRZY UL. DWORCOWEJ 26	TEMAT: <b>PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ</b>
		RODZAJ PROJEKTU: PB+PW
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA
		SKALA: 1:200
PROJEKTOWAŁ:	Zbigniew KLUSKA upr. nr 779	DATA: GRUDZIEŃ 2005
SPRAWDZIŁ:	inż. Zbigniew PAJÓŁ upr. nr 644/71/Kt	NR RYS. <b>E-23</b>