

Nasz znak : IM-3411-9-6/08

Żywiec dnia 05.09.2008r.

## Oferenci

**Dotyczy : Pytania z dn. 01.09.2008r.** do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, obejmujące budowę „*Sali sportowa wraz z przewiązką socjalno – dydaktyczną przy Gimnazjum Nr 1 w Żywcu*”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

### Pytanie 1.

1. Przedmiar robót – Roboty Budowlane – SALA
  - a) Poz. 49 – prosimy o podanie klasy betonu
  - b) Poz. 141 i 142 – prosimy o podanie szczegółowych nakładów RMS dla tych pozycji ze względu na zmieniony opis.
  - c) Jaką jednostkę obmiarową i ilość należy przyjąć w pozycjach dotyczących czasu pracy rusztowań ? Czy 1 kpl ?
  - d) Poz. 252 – Prosimy o podanie parametrów blachy.
  - e) Prosimy o podanie informacji technicznych na temat rolet, które należy zamontować w Sali.

### Odpowiedź :

- a) Poz. 49: podkłady betonowe, beton B10
- b) Poz 141 – proszę przyjąć normy R,M,S z KNR 2-02 0603-09
- c) Poz 142 – proszę przyjąć normy R,M,S z KNR 2-02 0603-10
- d) Wykonawca powinien przyjąć maszynogodzinę zgodnie ze swoim projektem organizacji robót, lub jako ryczałt za dzierżawę rusztowania.
- e) Poz. 252 – blacha trapezowa na pokrycia : T55 x 188 gr. 0,75 mm
- f) Rolety aluminiowe w prowadnicach, z napędem elektrycznym, sterowane w grupie, służące do zaciemniania okien Sali sportowej.

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/aWDz

Burmistrz Miasta  
mgr Inż. Antoni Szlagor