

**Pytania NR 9**

**OFERENCI**

**Dotyczy :** **Pytania z dn. 05.09.2008r.** do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, obejmujące budowę „*Sali sportowa wraz z przewiązką socjalno – dydaktyczną przy Gimnazjum Nr 1 w Żywcu*”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie 1.**

Dźwig platformowy. Prosimy o określenie czy jest konieczne obudowanie szybu windowego z trzech stron szkłem bezpiecznym ( w ślad za ST.01.15), jeżeli dźwig platformowy jest obudowany z trzech stron ścianami ( w ślad za rysunkami architektonicznymi).

**Odpowiedź:**

Jak w projekcie.

**Pytanie 2:**

Prosimy o wskazanie rodzaju i koloru kostki brukowej

**Odpowiedź:**

Kostka 20x10 i 10x 10 cm szara

**Pytanie 3:**

Prosimy o wskazanie , które elementy mają być zabezpieczone płytami RIDURIT oraz jaką odporność ogniową tych elementów należy zapewnić ( w ślad za ST.01.10)

**Odpowiedź:**

Jak w przedmiarze

**Pytanie 4**

Prosimy o wskazanie na zestawieniu stolarki okiennej, które elementy mają być wykonane z wysokoudarowego PCV ( jak w przedmiarze robót) , a które drewniane (jak w ST. 01.09).

**Odpowiedź:**

Okna PCV: 01-09, 012,013; okna drewniane: OD

**Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie , że w przypadku okien , na które wymagany jest certyfikat odporności ogniowej nie będzie wymagany atest dla szkła bezpiecznego ( nie przeprowadza się równoczesnych badań na odporność ogniową i szkło bezpieczne).

**Odpowiedź:**

Okna o odporności ogniowej bez atestu szkło bezpieczne

**Pytanie 6**

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału wykonane są drzwi od D3 do D10 oraz D14

**Odpowiedź:**

Drzwi płytowe drewniane.

**Pytanie 7**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, czy okna w osi B Sali sportowej mają być wykonane jako lufery bezbarwne „chmurka” osłonięte roletą ( jak w zestawieniu stolarki) , czy jako aluminiowe białe (o10) ( zgodnie z widokiem elewacji).

**Odpowiedź:**

Z pustaków szklanych (lufery).

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/aWDz