

**Pytania NR 10**

**Dotyczy : Pytania z dn. 09.09.2008r.** do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, obejmujące budowę „*Sali sportowa wraz z przewiązką socjalno – dydaktyczną przy Gimnazjum Nr 1 w Żywcu*”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie 1.**

Prosimy o uzupełnienie braków i wyjaśnienie niejasności wg poniższej listy:

- brak podstawy wyceny instalacji p.poż. na klatce schodowej łącznika. Brak w przekazanych dokumentach wytycznych dotyczących ilości wyłączników1) przeciwpożarowych i czujek dymu, długości przewodowania, itp. Danych które winien określić projekt oddymiania klatki schodowej.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć:

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| a/ | centralka sterowania oddymianiem "Mercor" mcr 0204 | - 1 kpl  |
| b/ | alarmowy przycisk oddymiający "Mercor" RPO-1       | - 5 kpl. |
| c/ | siłownik "Mercor" mcr W                            | - 1 kpl. |
| d/ | przycisk przewietrzania "Mercor" LT                | - 1 kpl. |
| e/ | optyczna czujka dymu DOR-40                        | - 1 kpl. |
| f/ | przewód YnTKSY 4 x 2 x 0,8                         | - 30 mb  |
| g/ | przewód YnTKSY 2 x 0,8                             | - 20 mb  |
| h/ | przewód HDGs 2 x 1                                 | - 20 mb  |
| i/ | przewód HDGs 3 x 1                                 | - 20 mb  |

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/aWDz