


- LEGENDA
- 1. Ochrona odgromowa podstawowa wg PN-86/E-05003/02
 - 2. Wykonanie ochrony odgromowej wg normy PN-86/E-05003/01
 - 3. Wykonac zwody poziome naprężne, a zwody odprowadzające prowadzić w rurze ochronnej giętkiej HDPE25 pod ociepleniem.
 - 4. Wszystkie elementy metalowe znajdujące się nad dachem
 - 5. Wykorzystać istniejący uziom ołokowy
 - 6. Zwody poziome i przewody odprowadzające drutem stalowym ocynkowanym fi 6mm.
 - 7. Przewody odprowadzające doprowadzić w rurze po ścianie
 - 8. Zaciśk ociepleniem budynku rura fi23mm.
 - 9. Przy przejściach dla pieszych ułożyć bednarkę na głęb. 2m, lub płycej w ochronie zgodnie z PN.



P R O J E K T B U D O W L A N Y
KLUB FABRYKI ŚRUB W ŻYWCU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:

RZUT PARTERU-CZĘŚĆ KLUBOWA

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

Data	opracował:	SKALA:
	inż. Antoni Golek	
04.2008	upr. 90/98 BB	RYS. NR
	mjr inż. Józef Saliapat	
	upr. 142/76 BB	14