


OZNACZENIA:

ZeFir-140  Wywietrznik dachowy ZeFir-140 z laminatu poliestrowo-szklanego (montowany na dachu)

Uwaga:
Wywietrzniki dachowe połączyć przewodem elastycznym Ø160 z wentylatorami EBB w pom. sanitarnych lub z kratką went. (w pozostałych pomieszczeniach)

P R O J E K T B U D O W L A N Y		
REMONT BUDYNKU FILII NR 2 ŻYWIECKIEJ BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ – CZĘŚĆ WYSOKA ŻYWIEC UL.GRUNWALDZKA		
RZUT STRYCHU – CZĘŚĆ WYSOKA INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ		
RYS. NR 6	Inwestor: URZĄD MIASTA ŻYWIEC	SKALA: 1:100
06.2008	Projektował: mgr inż. Stanisław Golec	podpis: