

B-NR-EJ 4161/1925/534/08



WPŁYNEŁO

2008-11-03

Nr II 3287/08

RODZAJ: ROSTWO POWIATOWE  
Bielsko-Biała, 29.10.2008r.  
ul. Krasińskiego 13  
4-300 ŻYWIEC  
10

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Żywcu Spółka z o.o.  
34-300 Żywiec ul. Ks. PR. St. Słonki 22**

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie „Starego” i „Nowego” Zamku w Żywcu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej, opiniuje pozytywnie wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz trasę przebiegu nowej kanalizacji deszczowej pod warunkiem, iż wszelkie prace ziemne realizowane będą pod nadzorem archeologicznym zleconym przez inwestora, a ewentualnie zniszczona zielen przywrócona zostanie do stanu pierwotnego.

„Stary” i „nowy” zamek w Żywcu wpisane są do rejestru zabytków dawnego województwa bielskiego pod pozycją A-489/86 i A-486/76 i z tego względu podlegają szczególnej ochronie prawnej.

W związku z tym, do wykonania robót budowlanych wynikających z przedstawionego planu niezbędne jest uprzednie uzyskanie (oprócz pozwolenia przewidzianego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) zezwolenia, które wydaje Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w formie decyzji.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac winien zawierać:

- termin wykonania prac,
- potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- nazwisko, imię, adres, zakres uprawnień kierownika robót spełniającego warunki Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150 poz. 1579),
- nazwisko, imię, adres, inspektora nadzoru archeologicznego spełniającego warunki Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150 poz. 1579)
- oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenie w wysokości 82zł wniesionej przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Katowicach nr 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111

Informujemy ponadto, iż obecnie rozpoczęto rewaloryzację dziedzińca zamkowego przewidującą wymianę nawierzchni chodników oraz prace związane z odtworzeniem fragmentów młynówki w rejonie „starego zamku”. Wobec powyższego planowaną wymianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy zsynchronizować z powyższymi pracami, w ten sposób by nie naruszać nowo wykonanych nawierzchni.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a EJ

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Starszy-Inspektor

mgr Mariusz Godek



IOŚ. 5540-1-130/08/IM

STAROSTWO POWIATOWE  
w Żywcu  
ul. Krasieńskiego 13  
34-300 ŻYWIEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Żywcu Spółka z o.o.  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34-300 Żywiec

W odpowiedzi na pismo w sprawie wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Starego i Nowego Zamku w Żywcu, Urząd Miejski w Żywcu informuje, że **pozytywnie uzgadnia** powyższe zadanie pod *następującymi warunkami*:

1. Ulica Zamkowa:

- Zastosować wymianę gruntu na piasek lub pospółkę o  $\text{CBR} > 35\%$ , zagęszczenie zasypek przed odtworzeniem nawierzchni musi zostać potwierdzony wynikami badań zagęszczenia. **Zakazane jest odtworzenie nawierzchni bez przeprowadzenia w/w badań,**
- Odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni na całej szerokości w następującej technologii:
  - zasyпки o  $E_2=80\text{MPa}$ ,
  - 30 cm pospółka 0/63mm stabilizowana mechanicznie,
  - 15 cm warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
  - 3 cm podsypki cementowo – piaskowej,
  - 8 cm kostka betonowa,

2. Ulica Rzeczna:

- Zastosować wymianę gruntu na piasek lub pospółkę o  $\text{CBR} > 35\%$ , zagęszczenie zasypek przed odtworzeniem nawierzchni musi zostać potwierdzony wynikami badań zagęszczenia. **Zakazane jest odtworzenie nawierzchni bez przeprowadzenia w/w badań,**
- Odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni na całej szerokości z wymianą uszkodzonych trylinek w następującej technologii:
  - zasyпки o  $E_2=80\text{MPa}$ ,
  - 30 cm pospółka 0/63mm stabilizowana mechanicznie,
  - 15 cm warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
  - 3 cm podsypki cementowo – piaskowej,
  - trylinka,

3. Kompleks Parkowy:

- Zastosować wymianę gruntu na piasek lub pospółkę o  $\text{CBR} > 35\%$ , zagęszczenie zasypek przed odtworzeniem nawierzchni musi zostać potwierdzony wynikami badań zagęszczenia. **Zakazane jest odtworzenie nawierzchni bez przeprowadzenia w/w badań,**
- Poziom zasypek i szczegóły odtworzenia nawierzchni wewnątrz kompleksu parkowego uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego prac związanych z rewitalizacją parku,
  - górne zasyпки o  $E_2=100\text{MPa}$ ,  $I_s=1,00$ ,

4. Roboty wykonać podczas trwających prac przy przebudowie parku,

5. Na roboty w zakresie pkt. 1 i 2 uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego,

6. Po zakończeniu prac teren przyległy uporządkować.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Z-ca BURMISTRZA MIASTA  
mgr Małgorzata Bieszczad

ZSDiL – 43130 / 3 / 08

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Żywcu Spółka z o.o.  
34-300 Żywiec  
ul. Ks. Pr. ST. Słonki**

W odpowiedzi na pismo znak: TTT/3105/2008 dotyczące wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Starego i Nowego Zamku w Żywcu Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu nie wnosi zastrzeżeń do projektu dotyczącego w/w sprawy.

Ze względu na zabytkowy charakter budynku i parku szczegółowe uzgodnienia proszę dokonywać ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej. Ponadto ze względu na działalność oświatową Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu wskazane jest uzgodnienie harmonogramu prac z dyrekcją ZSDiL, aby nie kolidowały z przebiegiem zajęć dydaktycznych i przeprowadzanymi egzaminami zewnętrznymi.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat
2. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej
3. a/a

DYREKTOR  
  
mgr Piotr Dobosz



GKN.III.7004/51/2008

STAROSTWO POWIATOWE  
w Żywcu  
ul. Krasieńskiego 13  
34-300 ŻYWIEC  
- 40 -

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Żywcu spółka z o.o.  
34-300 ŻYWIEC  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

Odpowiadając na pismo z dnia 30.09.2008 r. w sprawie uzgodnienia trasy przebiegu projektowanej wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Starego i Nowego Zamku w Żywcu, uprzejmie informuję, co następuje:

Sprawa uzgodnienia projektu wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowy kanalizacji deszczowej w obrębie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1496/7 o pow. 0,6721 ha, położonej w Żywcu, zabudowanej budynkiem Nowego Zamku w Żywcu, stanowiącej własność Powiatu Żywieckiego była omawiana przez **Zarząd Powiatu w Żywcu** na posiedzeniu w dniu 04 listopada br.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z planem sytuacyjnym sieci kanalizacyjnej w Parku oraz opinią Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu - zarządcy nieruchomości - na temat projektu wymiany instalacji kanalizacyjnej **pozytywnie zaopiniował** trasę projektowanej inwestycji w obrębie nieruchomości Powiatu Żywieckiego.

Ponadto informuje się, że na czasowe wejście na teren nieruchomości i prowadzenie robót budowlanych inwestor musi uzyskać zgodę Zarządu Powiatu w Żywcu, po uprzednim przedłożeniu pozytywnej opinii zarządcy nieruchomości na temat planowanych prac.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1 Dyrektor Zespołu Szkół  
Drzewnych i Leśnych w Żywcu  
ul. Zamkowa 4

STAROSTA  
Andrzej Zieliński