

Nasz znak : IM –3411 – 12-03/09

Żywiec dnia 03.07.2009r.

## Oferenci

Dotyczy : *Pytań z dn. 29.06.2008r. do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia wraz z montażem do zrewitalizowanych pomieszczeń kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu w ramach zadania p.n: „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu – zakup wyposażenia.”*

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

### **Pytanie 1.**

Poz.1, 2 – czy kosze i ławki będą mocowane do podłoża miękkiego czy twardego? (ma to istotne znaczenie w cenie)

### **Odpowiedź**

Kosz i ławki mocowane do podłoża za pośrednictwem fundamentu betonowego zarówno w obszarze alejek utwardzonych brukiem granitowym jak i w obszarze alejek żwirowych i pozostałych .

W obszarach alejek o nawierzchni z kostki granitowej fundament należy wykonać pod powierzchnią kotki brukowej, czyli w miejscach montażu koszy i ławek kostkę należy zdemontować, wykonać fundament wraz ze śrubą mocującą wyprowadzoną nad powierzchnię bruku a następnie uzupełnić uprzednio zdemontowaną nawierzchnię brukową..

Otrzymują:

1.oferenci wg wykazu

a/aWDz