



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

EKOTERM Spółka z o.o.

34-300 Żywiec ul. Folwark 14 www.ekoterm.ig.pl

AB-Projekt
mgr inż. Andrzej Bzówka
41-215 Sosnowiec
ul. Starzyńskiego 51

MZEC/215/EI-D/09

30.06.2009.

Dotyczy: uzgodnienia projektu w zakresie przebudowy ul. Parkowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15-06-2009 r. MZEC „EKOTERM” Spółka z o.o. informuje, że trasę projektowanej przebudowy ulicy Parkowej (os. Parkowego) (1 egz. mapy) uzgadnia pozytywnie pod następującymi warunkami:

1. Na przedstawionych mapach wrysowano kolorem fioletowym orientacyjnie trasę istniejących sieci ciepłych.
2. W fazie wykonywania punktowych wykopów oraz na łukach należy zlokalizować istniejące sieci ciepłe, celem zachowania wymaganych odległości oraz uniknięcia ewentualnego ich uszkodzenia podczas wykonawstwa.
3. Projektowaną kanalizację deszczową prowadzić na odcinkach równoległych w odległości min 0,5 mb od istniejącej sieci ciepłych. Projektowane studzienki lokalizować w odległości min 0,8 mb od istniejących sieci ciepłych. W przypadku nie zachowania wymaganej odległości kanalizację deszczową na tym odcinku należy przeprojektować.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych podziemnych urządzeń z sieciami ciepłymi winny być wykonane z normą N SEP-E-004 dla linii kablowych (monitoringu CO).
5. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzyskać w MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu informację, czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu terenu.
6. Roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłowniczych i kabli sterowniczych do monitoringu parametrów ciepłych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Spółki MZEC „EKOTERM”.
7. Przed zasypaniem odkrytych urządzeń należy uzyskać zgodę od przedstawiciela MZEC „EKOTERM” w Żywcu lub wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty znajdującej się na załączonych mapach.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH

Piotr Mrowiec
Piotr Mrowiec



Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000044329

Kapitał zakładowy 2 400 000 PLN;

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu nr: 51 8140 0009 0002 9610 2000 0010

NIP 553-010-22-60; REGON 070051187; Tel. +48 33 860 23 55-8; fax +48 33 860 23 57