

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz punktu XIII.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kamery na głowicy szybkoobrotowej o parametrach:

Czułość dla 30 IRE i F1.6 nie gorsza niż:

- ° Tryb dzienny wyłączona spowolniona elektroniczna migawka – 0,07 lx
- ° Tryb nocny włączona spowolniona elektroniczna migawka – 0,01 lx

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie kamer o czułości gorszej niż podane w koncepcji monitoringu.

2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania kamery pozbawionej funkcji zdalnej aktualizacji oprogramowania systemowego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania kamer pozbawionych możliwości zdalnej aktualizacji oprogramowania.

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie Encodera w strukturze zasilania 11) bezpośredniego (bez PoE)

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania Encodera zasilanego tylko bezpośrednio tj. bez PoE.

4. Czy zamawiający dopuszcza aby konfiguracja i zarządzanie było bez polskiej nakładki językowej (oczywiście w języku angielskim, niemieckim, francuskim – tak)

Zamawiający nie dopuszcza aby konfiguracja i zarządzanie było bez polskiej wersji językowej.

Odnosnie „nieścisłości” stwierdzonej przez jednego z Wykonawców w koncepcji monitoringu, str.19 pkt 9 - Zamawiający pozostawia w/w punkt bez zmian, tj. w brzmieniu:

„Eksport danych dowodowych do formatu JPEG, AVI, MPEG”.

Zamawiającemu chodzi o format pliku a nie jego rozszerzenie.

KIEROWNIK BIURA
D/S INFORMATYKI
I TELEKOMUNIKACJI

Inż. Mirosław Midor