

Żywiec, dnia 30 października 2009r.

Adresaci wg. rozdzielnika

dotyczy: zamówienia publicznego na: „Dostawę oraz montaż instalacji solarnej do Pływalni Miejskiej w Żywcu w ramach zadania p.n. „Modernizacja i rozbudowa Pływalni Miejskiej w Żywcu + solary”

Zamawiający, Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec, Rynek 2 działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o unieważnieniu wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W niniejszym postępowaniu wszystkie złożone oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż ich treść nie odpowiada treści SIWZ. Zgodnie z rozdziałem V SIWZ - "Parametry techniczne, jakie mają posiadać kolektory słoneczne płaskiego tj.:

- sprawność optyczna absorbera kolektorów nie mniejsza niż 80% potwierdzona sprawozdaniem z badań wykonanych przez niezależną i akredytowaną jednostkę badawczą,
- współczynnik strat ciepła a_1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 2,83 W/m²K potwierdzony sprawozdaniem z badań wykonanych przez niezależną i akredytowaną jednostkę badawczą,

- współczynnik strat ciepła a_2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 0,014 W/m²K2 potwierdzony sprawozdaniem z badań wykonanych przez niezależną i akredytowaną jednostkę badawczą."

Natomiast wszystkie ze złożonych ofert zawierają parametry przekraczające wymogi postawione w tym zakresie w SIWZ.

Powyższa okoliczność uzasadnia decyzję o unieważnieniu przetargu.

Otrzymują:

1. INDEXA POLAND Sp. z o.o.
ul. T. Sixta 9/4, 43-300 Bielsko – Biała
2. SKORUT Import Eksport Sp. z o.o.
32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
3. PPHU „RAPID” Sp. z o.o.
ul. Prosta 7, 21-500 Biała Podlaska
4. SOLVER Sp. z o.o.
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
5. IM a/a

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA MIASTA
mgr Małgorzata Bieszczał