


„SOLVER” Sp. z o.o.

Ul. Koszutha 6

40-844 Katowice



Miasto Żywiec

Urząd Miejski w Żywcu

34-300 Żywiec, ul. Rynek 2

Protestujący: „SOLVER” Sp. z o.o. w Katowicach

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oraz montaż instalacji solarnej do Pływalni Miejskiej w Żywcu w ramach zadania p.n. „Modernizacja i rozbudowa Pływalni Miejskiej w Żywcu + solary”.

PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ składamy protest na zapisy SIWZ oraz dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ:

1. „Dopuszcza się zastosowanie kolektorów słonecznych o innych gabarytach, ale o parametrach nie gorszych niż podanych w specyfikacji. W przypadku, gdy zmiany te powodują konieczność wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ją na własny koszt i przedstawić do akceptacji projektantowi, który wykonał projekt, na podstawie którego przygotowano przetarg. Wykonawca jest w takim przypadku do uzyskania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień pozwoleń. Zastosowanie produktów równoważnych nie może spowodować zmiany obciążeń dachu..”

2. niezgodność zapisów SIWZ z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - W „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” w punkcie 2.2. Zamawiający ustala minimalne parametry kolektora na:

sprawność optyczna absorbera nie mniejsza niż 0,82,

współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a_1 nie większe niż $2,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

współczynnik strat ciepła w doniesieniu do powierzchni absorbera a_2 nie większe niż $0,014 \text{ W/m}^2\text{K}^2$

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkami:

spełnienia tych samych właściwości technicznych, zgodnie z załącznikiem 1

przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane),

dokumenty potwierdzające parametry techniczne należy dołączyć do oferty,

uzyskanie akceptacji projektanta.

„SOLVER” Sp. z o.o.
40-844 Katowice
ul. Koszutha 6
NIP 632-17-94-722

Kozłowski

Postępowanie Zamawiającego narusza art. 7 ust 1 i 2, art. 17, art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Protestujący żąda:

1. wykluczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 17 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. usunięcia ze SIWZ zadania uzyskania akceptacji projektanta, który wykonał projekt
3. usunięcia z STWIORB zapisu „sprawność optyczna absorbera nie mniejsza niż 0,82, współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a1 nie większe niż $2,83 \text{ W/m}^2\text{K}$, współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a2 nie większe niż $0,014 \text{ W/m}^2\text{K}$ ”
4. usunięcie zapisu STWIORB W punkcie 2.2. „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkami: spełnienia tych samych właściwości technicznych, zgodnie z załącznikiem 1, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane), dokumenty potwierdzające parametry techniczne należy dołączyć do oferty, uzyskanie akceptacji projektanta.

I zastąpienia jej:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkami:

- spełnienia warunków wskazanych w SIWZ
- przedstawienia zamiennych rozwiązań wraz z dokumentami potwierdzającymi parametry techniczne

Uzasadnienie

Zamawiający w punkcie V SIWZ określił minimalne parametry kolektorów słonecznych w przedmiotowym przetargu:

- sprawność optyczna absorbera kolektorów nie mniejsza niż 80%
- łączna powierzchnia absorpcji nie mniejsza niż $255,6 \text{ m}^2$.

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót budowlanych wskazane są zupełnie inne parametry kolektorów słonecznych niż wskazane w SIWZ, a mianowicie w punkcie 2.2. Zamawiający ustala minimalne parametry kolektora na:

- sprawność optyczna absorbera nie mniejsza niż 0,82,
- współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a1 nie większe niż $2,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
- współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a2 nie większe niż $0,014 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tak sformułowane zapisy pozwalają zastosować wyłącznie kolektor Solarpol MAX1, jest to kolektor słoneczny produkowany przez firmę Skorut Import Eksport Sp. z o.o. w Myślenicach.

Projektantem w przedmiotowym postępowaniu jest firma SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 49 - jest to działalność gospodarcza prowadzona przez Jolantę Skorut, córkę Adama Skoruta - właściciela i prezesa firmy Skorut Import Eksport Sp. z o.o. w Myślenicach.

Zapisy SIWZ naruszają art. 29 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako że przedmiot zamówienia powinien zostać opisany się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ

na sporządzenie oferty o ponadto przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W punkcie V SIWZ Zamawiający zapisał „Dopuszcza się zastosowanie kolektorów słonecznych o innych gabarytach, ale o parametrach nie gorszych niż podanych w specyfikacji. W przypadku, gdy zmiany te powodują konieczność wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ją na własny koszt i przedstawić do akceptacji projektantowi, który wykonał projekt, na podstawie którego przygotowano przetarg. Wykonawca jest w takim przypadku do uzyskania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień pozwoleń. Zastosowanie produktów równoważnych nie może spowodować zmiany obciążeń dachu.”

W punkcie 2.2. „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” Zamawiający dopuścił zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkami:


- spełnienia tych samych właściwości technicznych, zgodnie z załącznikiem 1 (Załącznik 1 do SIWZ to formularz ofertowy !!!)
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane),
- dokumenty potwierdzające parametry techniczne należy dołączyć do oferty,
- uzyskanie akceptacji projektanta.

Mając na uwadze bardzo bliskie pokrewieństwo pomiędzy projektantem a producentem kolektorów słonecznych, będącym jednocześnie uczestnikiem wcześniejszego przetargu nie sposób przypuszczać aby projektant dopuścił zastosowanie urządzeń równoważnych lub nawet dużo lepszych. Wskazane przez projektanta parametry dopuszczają do przedmiotowego przetargu tylko jeden typ kolektorów słonecznych.

Zamawiający tylko pozornie zachowuje zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców pod pozorem dopuszczalności zastosowania urządzeń równoważnych, jednak wymaganie zgody projektanta bardzo ściśle związane z producentem urządzeń i jednocześnie uczestnikiem postępowania jako wykonawca uniemożliwia zachowanie ww zasad.

W przedmiotowym postępowaniu naruszony został art. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako że Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców a ponadto czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powinny wykonywać osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm z całą pewnością projektant będący córką producenta kolektorów słonecznych i jednocześnie wykonawcy (który brał udział we wcześniejszym, unieważnionym postępowaniu) nie spełnia powyższych warunków.

Zgoda projektanta na etapie przygotowywania oferty narusza art. 17 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako że niewątpliwie projektant powinien zostać wyłączony, gdyż pozostaje w stosunku pokrewieństwa w linii prostej z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia.



Jako że Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została opublikowana w dniu 2.12.2009r.
niniejszy protest został wniesiony w ustawowo przewidzianym terminie.

Ło u u

SOLVER Sp. z o.o.
40-844 Katowice
ul. Koszutha 6
NIP 632-17-94-722