

IM.3411-15-3/469/09

Żywiec, dnia 17 grudnia 2009r.

Wykonawcy

dotyczy: zamówienia publicznego na: **„Dostawę oraz montaż instalacji solarnej do Pływalni Miejskiej w Żywcu w ramach zadania p.n. „Modernizacja i rozbudowa Pływalni Miejskiej w Żywcu + solary”**

Zamawiający, Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec, Rynek 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę oraz montaż instalacji solarnej do Pływalni Miejskiej w Żywcu w ramach zadania p.n. „Modernizacja i rozbudowa Pływalni Miejskiej w Żywcu + solary”**, stosownie do art. 183, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu protestów wniesionych w dniu 08 grudnia 2009 r oraz 10 grudnia 2009r. przez:

1. **„SOLVER” Sp. z o.o.**
44-844 Katowice, ul. Kossutha 6
2. **ECO-THERM Sp. z o.o.**
99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179

na zapisy SIWZ oraz dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ

postanawia

1. uwzględnić protest w części dotyczącej:
 - a) usunięcia z STWIORB zapisu „sprawność optyczna absorbera nie mniejsza niż 0,83 współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a1 nie większe niż $2,83 \text{ W/m}^2\text{K}$, współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni a2 nie większe niż $0,014 \text{ W/m}^2\text{K}^2$ ”
 - b) usunięcia ze SIWZ żądania uzyskania akceptacji projektanta, który wykonał projekt,
2. oddalić protest w pozostałej części.

Uzasadnienie

W dniu 08 grudnia 2009 roku wpłynął do Zamawiającego protest na zapisy rozdz. 5 SIWZ oraz dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ tj.: 1. Dopuszcza się zastosowanie kolektorów słonecznych o innych gabarytach, ale o parametrach nie gorszych niż podanych w specyfikacji. W przypadku, gdy zmiany te powodują konieczność wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ją na własny koszt i przedstawić do akceptacji projektantowi, który wykonał projekt, na podstawie którego przygotowano przetarg. Wykonawca jest w takim przypadku do uzyskania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień, pozwoleń. Zastosowanie produktów równoważnych nie może spowodować zmiany obciążeń dachu.,

2. niezgodność zapisów SIWZ z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” w punkcie 2.2. Zamawiający ustala minimalne parametry kolektora na:

- sprawność optyczna absorbera nie mniejsza niż 0,82, współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a1 nie większe niż $2,83 \text{ W/m}^2\text{K}$, współczynnik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera a2 nie większe niż $0,014 \text{ W/m}^2\text{K}^2$. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkami: spełnienia tych samych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do

stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane), dokumenty potwierdzające parametry techniczne należy dołączyć do oferty, uzyskanie akceptacji projektanta.”

Zamawiający uwzględnia protest w części w ten sposób, że modyfikuje treść SIWZ w rozdziale V, w określeniu przedmiotu zamówienia - poprzednie parametry kolektorów słonecznych zostają zastąpione zapisem: „Zastosowany kolektor słoneczny powinien posiadać budowę meandryczną – jedna węzownica, sprawność optyczna absorbera min 80%, współczynnik strat ciepła absorbera a_1 – nie większy niż $3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, a_2 nie większy niż $0,02 \text{ W/m}^2\text{K}^2$ „. Powyższe parametry spełnia kolektor MAX 1 oraz Vitosol 200F, w związku z czym jest zachowana zasada uczciwej konkurencji. Ponadto w przypadku zastosowania kolektorów słonecznych o innych gabarytach, ale o parametrach nie gorszych niż podane j. w. powodującego zmianę w projekcie budowlanym Zamawiający wykreśla zapis mówiący o konieczności uzyskania akceptacji projektanta na ta zmianę.

Oddalając protest w części dotyczącej żądania wykluczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 17 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie widzi przesłanek do takiego wykluczenia osób, biorących udział w tym postępowaniu, ponieważ brak jest wskazania kogo to wykluczenie ma dotyczyć a art. 17 ustawy prawo Zamówień Publicznych nie reguluje kwestii wykluczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lecz reguluje kwestie wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak sentencji.

Pouczenie

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

Otrzymują:

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Antoni Szlagor