

# **PROTOKÓŁ**

## **uzgodnienia dokumentacji**

### **BE/RD-4/ZS/ 215-2009**

Przesłaną dokumentację w 2 egz. pod tytułem:

Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę urządzeń energetycznych kolidujących z budową parkingów przy ul. Komonieckiego i Wiśniowej w Żywcu.

Inwestor: Urząd Miejski w Żywcu

Projektant: Bułka Józef

Nr uprawnień: 38/92 B-B

34-313 Porąbka ul. Mała Puszcza 3

Dane techniczne:

Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia typu YAKY 4x120mm.  
Przebudowa linii kablowych oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm oraz słupów oświetleniowych.

Komisja w składzie:

Wolny Andrzej  
Oleksiak Wiesław

rozpatrzyła i zgłosiła następujące uwagi:

Dokumentację uzgadnia się pozytywnie pod następującymi uwagami:

1. Do projektu dołączyć prawomocną decyzję administracyjną, dotyczącą przebudowy urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
2. Mufowania linii kablowych wykonać poza pasem drogowym i wjazdami.
3. W związku z zabudową ściany oporowej - żelbetowej z prefabrykatów typu L od granicy z działką nr 1755/8 oraz w miejscu prowadzenia linii kablowej po istniejącej skarpie należy dołączyć rysunek szczegółowy z podaniem odległości rozmieszczenia linii kablowych do innych urządzeń oraz skraju skarpy.