

Żywiec, dn. 20.04.2009r.

PZD-5-5443zj/22/09/1202

**Usługi Projektowe „PRO-ZAT”**  
**mgr inż. Andrzej Zaniat**  
**ul. Ogrodowa 35**  
**43-360 Bystra**

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art.19 ust.2 pkt 3, art.21 ust.1, art.29 ust.2, art.34, art.35 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2007r. nr 19 poz.115 z późn. zm.), § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), § 2 ust.1, ust.2 i ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- KPA (jednolity tekst- Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Żywieckiego zawartego w § 2 Uchwały Nr 376/III/08 z dnia 20 lutego 2008r.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 marca 2009r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji parkingu i warunków technicznych urządzenia dwóch zjazdów publicznych o wyznaczonej funkcji wjazdu i wyjazdu z drogi powiatowej Nr 1474 S ul. Komonieckiego, dla potrzeb dojazdu do parkingu, działkę nr 1755/7 w miejscowości Żywiec,

### **p o s t a n a w i a m**

**zająć następujące stanowisko:**

- **opiniuję pozytywnie projektowaną lokalizację parkingu na działkach nr 1755/7, 1756/7 w Żywcu w ciągu drogi powiatowej Nr 1474 S ul. Komonieckiego, zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym,**
- **wyrażam zgodę na urządzenie dwóch zjazdów publicznych o wyznaczonej funkcji wjazdu i wyjazdu z drogi powiatowej Nr 1474 S ul. Komonieckiego, na projektowany parking w miejscowości Żywiec, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:**
  1. Lokalizacja zjazdu, w miejscu zaznaczonym na rys. nr 1 planu sytuacyjnego.
  2. Inwestor- właściciel lub użytkownik działki, zobowiązany do opracowania projektu budowlanego zjazdu publicznego. Zjazd publiczny należy zaprojektować o parametrach zgodnie z § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430):
    - a) szerokość zjazdu w koronie nie mniejsza niż 5,0m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,5m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze powiatowej;
    - b) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu minimum 5,0m, bez krawężników wystających powyżej korony zjazdu na odcinku pasa drogowego;
    - c) niweletę zjazdu dostosować do rzędnych drogi powiatowej;
    - d) pochylenie podłużne na długości 5,0m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nie powinno przekraczać 5%, a na pozostałym odcinku nie więcej niż 12%;