



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
34-300 ŻYWIEC
Rynek 2
tel. 0-33/475 42 00 fax. 0-33/475 42 02
(3)

IM.3411-13-00001/215/10

Żywiec, dnia 27-05-2010r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: pytań z dnia 25-05-2010r. do przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sceny z zadaszeniem związaną z realizacją zadania pn.: „Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno - sportowych”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz rozdziałem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca dostarczył podesty o wysokości ramy 101mm? Nadmieniam, że nośność i pozostałe parametry podestów nie ulegną zmianie.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza by wysokości ramy podestów były 101mm, ale pozostałe parametry nie uległy zmianie.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza by kratownice zastosowane w zadaszeniu posiadały certyfikat równoważny do TÜV?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza by kratownice zastosowane w zadaszeniu posiadały certyfikat równoważny do TÜV.

Otrzymuje:

1. Oferenci wg wykazu
2. IM a/a (I.K.)

BURMISTRZ MIASTA
mgr Inż. Antoni Szlagor