



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w ŻYWCU Spółka z o.o.**

34-300 ŻYWIEC, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

Telefony:

Centrala 861-36-49
861-40-51 do 2
fax.: 861-32-07
NIP: 553-010-10-94
regon: 070540957
KSR 0000089484 Sąd Rejonowy
w Bielsku – Białej
Kapitał zakładowy 34.737.00,00 zł
skr. pocztowa: 3
e-mail: techniczny@mpwik-zywiec.pl

Usługi Projektowe

**mgr inż. Grzegorz Ulanowski
ul. Zdrojowa 12
43-356 Bujaków**

Nasz znak: TTT/ 2517/2008 Wasz znak:

Żywiec dn. 18.09.2008 r.

Dot.: uzgodnienia przebudowy ul. Sempołowskiej w Żywcu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o. uzgadnia remont ulicy Sempołowskiej na warunkach:

- Wymienić istn. studzienkę rewizyjną (4) Ø 1000 mm, na studnię z kręgów betonowych Ø 1000 mm o klasie betonu B-45 łączonych na uszczelki gumowe.
- Wymienić istniejące włazy żeliwne na studniach kanalizacyjnych (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) i podnieść do projektowanych rzędnych nawierzchni. Zastosować włazy D-400kN, **Włazy układać wyłącznie na betonowych pierścieniach dystansowych.**
- Wymienić istniejący wodociąg Ø 50 mm stal. oc. na Ø 63 mm PE na odcinku I – II i Ø 40 mm stal. oc. na Ø 50 mm PE
- Wykonać wodociąg Ø 90 PE na odcinku IV – V z hydrantem Ø 80
- Podłączyć do wodociągu i kanalizacji sanitarnej budynku nr 3, 7, 9, 10 i 11.
- Istniejący kanał deszczowy odwadniający część ulicy wymaga wyczyszczenia i sprawdzenia kamerą jego stanu technicznego. Po wykonaniu oceny technicznej będzie można podjąć decyzję o jego wykorzystaniu czy przebudowie.
- Projekty przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych do budynków wyszczególnionych powyżej oraz przebudowy i budowy wodociągu uzgodnić w Dziale Obsługi i Technicznej MPWiK.

z poważaniem

Otrzymują:

a/a TTT

adresat + mapa z zakresem uzupełnień

Urząd Miejski 34-300 Żywiec Rynek 2

**KIEROWNIK DZIAŁU
OBSŁUGI TECHNICZNEJ**
[Signature]
Bronisław Nowobilski