



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

EKOTERM Spółka z o.o.

34-300 Żywiec ul. Folwark 14 www.ekoterm.ig.pl

Usługi Projektowe
Grzegorz Glanowski
43-356 Bujaków
ul. Zdrojowa 12


MZEC/112/EI-D/10

22-03-2010

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego – „przebudowa ul. Powstańców Śląskich”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15-03-2010 MZEC „EKOTERM” Spółka z o.o. informuje, że projekt budowlany dla zadania „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Żywcu” uzgadnia pozytywnie pod następującymi warunkami:

1. Na przedstawionych mapach wrysowano kolorem fioletowym trasę aktualnie istniejących sieci ciepłych w systemie kanałowym oraz w systemie preizolacji.
2. Kolorem żółtym naniesiono aktualne kable do monitoringu sieci wysokich parametrów.
3. W fazie wykonywania punktowych wykopów oraz na łukach należy zlokalizować istniejące sieci ciepłe i kable sterownicze, celem zachowania wymaganych odległości oraz uniknięcia ewentualnego ich uszkodzenia podczas wykonawstwa.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych podziemnych urządzeń z sieciami ciepłymi winny być wykonane z normą N SEP-E-004 dla linii kablowych (monitoringu CO).
5. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzyskać w MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu informację, czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu terenu.
6. Roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłowniczych i kabli sterowniczych do monitoringu parametrów ciepłych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Spółki MZEC „EKOTERM”.
7. Przed zasypaniem odkrytych urządzeń należy uzyskać zgodę od przedstawiciela MZEC „EKOTERM” w Żywcu lub wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty znajdującej się na załączonych mapach.

Z poważaniem
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH

Piotr Mrowiec

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000044329

Kapitał zakładowy 2 400 000 PLN;

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu nr: 51 8140 0009 0002 9610 2000 0010
NIP 553-010-22-60; REGON 070051187; Tel. +48 33 860 23 55-8; fax +48 33 860 23 57

