

1. Dane obiektu planowanego do przyłączenia.

1.1. Wnioskodawca:

Nazwa: **Urząd Miejski w Żywcu,**
 Adres: **34-300 Żywiec ul. Rynek 2,**
 Tel/fax: **0 601 86 57 32 – Stanisław Golec projektant.**

1.2. Adres obiektu:

Budynek Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 2 w Żywcu.

2. Przyłączy do sieci ciepłowniczej.

2.1. Dla zasilania w/w budynku zostało w 1995 roku wybudowane przyłączy ciepłownicze wysokich parametrów 2xDN50/125 w technologii rur preizolowanych jako odgałęzienie od magistralnej sieci ciepłowniczej zasilającej Szpital i obiekty „Ponar-u” w Żywcu. W obiekcie wybudowany jest węzeł cieplny (część c.o.) w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w trakcie budowy przyłączy. W związku z planowana modernizacja obiektu węzeł cieplny należy rozbudować o dodatkowy moduł c.w.u. z zasobnikiem ciepła. W chwili obecnej dostawa ciepła jest całoroczna, jednakże w przyszłości dostawa energii cieplnej może zostać ograniczona tylko na sezon grzewczy i w celu zabezpieczenie c.w.u. zasobnik winien posiadać grzałki elektryczne.

2.2. Przyłączy ciepłownicze wyposażone jest w armaturę odcinającą, armaturę regulacyjną ustalającą obliczeniowe natężenie przepływu, a także w urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe.


2.3. Przyłączy ciepłownicze i węzeł cieplny stanowią własność MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu - Dostawca ciepła.

3. Własność i eksploatacja instalacji oraz urządzeń w obiekcie.

3.1. Przyłączy ciepłownicze i układ pomiarowo-rozliczeniowy wraz z armaturą regulacyjną ustalającą obliczeniowe natężenie przepływu dla Odbiorcy oraz węzeł cieplny stanowi własność MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu.

Miejsce rozgraniczenia własności: armatura odcinająca węzeł cieplny na zasilaniu i powrocie niskich parametrów.

3.2. Eksploatacja przyłączy ciepłowniczego i układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz węzła cieplnego należy do MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu, natomiast i instalacja odbiorcza budynku będzie w gestii Odbiorcy. Powyższe zasady są zawarte w umowie na dostawę energii cieplnej. Eksploatacja instalacji odbiorczej może zostać zlecona MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu na zasadach zawartych w odrębnej umowie na eksploatację instalacji odbiorczej w budynku. Miejsce rozgraniczenia eksploatacji: armatura odcinająca węzeł cieplny na zasilaniu i powrocie niskich parametrów.

3.3. Uwzględniając sposób zasilania oraz własność węzła cieplnego rozliczanie energii cieplnej będzie zgodnie z taryfą MZEC „EKOTERM” sp. z o.o. w grupie odbiorców A2. 

3.4. Istniejąca instalacja c.o. oraz c.w.u. zostanie w ramach modernizacji wymieniona, a warunki pracy węzła zostaną dopasowane do ich nowych parametrów. Ponadto w ramach modernizacji węzeł cieplny zostanie rozbudowany o moduł c.w.u. z zasobnikiem ciepła.