

Przedmiar : na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynku Przedszkola nr 9 w Żywcu:

L.P.	NAZWA TOWARU	CENA ZA SZTUKĘ (zł)	ILOŚĆ SZT./KPL	RAZEM (zł)
1	Centrala panelowa 1-pętlowa DF600 z drukarką i akumulatorami		1	
2	Czujka punktowa optyczno - temperaturową MAOH 850 z gniazdem		78	
3	Punktowa adresowalna czujka termiczna MAH 830 z gniazdem		4	
4	Ręczny ostrzegacz pożaru MBG 813		11	
5	Sterownik MIO324		1	
6	Sygnalizator akustyczny		5	
7	Puszka PIP		5	
8	Centrala oddymiania RZN 4408 z akumulatorami		1	
9	Przycisk ręcznego uruchamiania oddymiania RT 42		2	
10	Okna oddymiające atestowane o wymiarach 78 x 140 cm o czynnej powierzchni oddymiania 0,53 wraz z siłownikami		4	
111	Okablowanie w korytkach instalacyjnych plastikowych białych przewodami YnTKSY 1x2x1Ekw , HDGS 2x1 oraz HDGS 3x2,5wraz z montażem urządzeń		1	
12	Oprogramowanie i uruchomienie systemu		1	
13	Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania, uzgodnionego z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.		1	
	Całkowity koszt netto			
	Całkowity koszt brutto			