

D o t y c z y : Postępowanie przetargowe na "Budowę boiska sportowego przy G3 i SP3 w Żywcu Sporyszu"

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Pytanie 1. „projekt zakłada wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy, w przedmiocie jednak zapisu dotyczącego wymaganego granulatu służącego do wypełnienia sztucznej trawy pojawiają się wzajemnie sprzeczne wymagania określające typ granulatu jako SBR lub EPDM.

Proszę o jednoznaczne wskazanie rodzaju wymaganego wypełnienia.”

Odpowiedź na pytanie 1.

Wypełnienie sztucznej trawy należy wykonać zgodnie z pkt. 2.5. specyfikacji do projektu dotyczącej sztucznej nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej, to jest z granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym.

Pytanie 2.

„Czy parametry minimalne dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy należy potwierdzić zgodnie z listą dokumentów wymaganych w SIWZ (autoryzacja) czy zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. Nadmieniam iż ocena spełnienia lub nie przez oferowane rozwiązania wymogów minimalnych na podstawie autoryzacji producenta nie jest możliwa, albowiem opisany w dokumentacji zakres parametrów jest elementem badań, kart technicznych i certyfikatów i zgodnie z powszechną praktyką nie stanowi treści autoryzacji.”

Odpowiedź na pytanie 2.

Celem potwierdzenia że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć dokumenty zgodnie z pkt. 4.2. opisu projektu budowlanego; *PARAMETRY NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ*,

- a) Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z FIFA Quality Concept for Football Turf , Handbook Of Test Methods, potwierdzające zgodność oferowanego systemu trawy syntetycznej oraz jej parametrów technicznych (trawa, granulat) z wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star wykonane przez akredytowane przez FIFA laboratorium i potwierdzające, że oferowany system nawierzchni pozytywnie przeszedł test wytrzymałości LISPORT na 20.200 cykli,
- b) Certyfikat FIFA 1* lub 2* dla obiektu z oferowaną trawą syntetyczną,
- c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej trawy i granulatu,
- d) Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy oraz granulatu potwierdzona przez producenta,
- e) Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnią gwarancją na oferowany produkt,

- f) 5-cio letnia, złożona w oryginale gwarancja producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie, potwierdzona przez producenta trawy, że zastosowany granulát spełnia jego wymagania jakościowe,
- g) Próbką oferowanej sztucznej trawy (min. 20x20 cm) oraz granulatu (min. 100 g),
- h) Potwierdzenie posiadania przez producenta sztucznej trawy certyfikatu FPP (Fifa Preferred Producer),
- i) Kopia badań niezależnego instytutu potwierdzające, że oferowana trawa oraz granulát spełniają wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych

Otrzymuje:

- 1. adresat
- 2. a/aWDz