

D o t y c z y : Postępowanie przetargowe na "Budowę boiska sportowego przy G3 i SP3 w Żywcu Sporszu"

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

**Pytanie 1.** „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich siatki za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony.”

### Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm ze specjalnie wyprofilowanym rowkiem, który umożliwia mocowanie do każdego z nich siatki piłkochwyty.

Jednocześnie z uwagi na liczne pytania dotyczące jakości nawierzchni z trawy sztucznej Zamawiający wyjaśnia, że w treści SIWZ w rozdz. VI ust. 4 zostały wymienione dokumenty jakie należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. Są to wymagania zgodne z opisem jaki znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, jedynie z wyjątkiem wymogu potwierdzenia posiadania przez producenta sztucznej trawy certyfikatu FPP (Fifa Preferred Producer) – wymóg ten został zniesiony przez Zamawiającego.

W rozdz. VI ust. 4.1 podane zostały także wymagane przez Zamawiającego parametry nawierzchni z trawy syntetycznej (zmienione w odniesieniu do dokumentacji projektowej). Wszystkie pozostałe wymagania w tym dotyczące maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych w oferowanej trawie i granulacie pozostają bez zmian (wymogi wg dokumentacji projektowej).

Otrzymują:

1. oferenci
2. a/aWDz

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Antoni Szlagor