



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

„EKOTERM”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

34-300 Żywiec ul. Folwark 14 www.ekoterm.ig.pl e-mail:ekoterm@ekoterm.ig.pl

Usługi Projektowe „Pro-Zat”

Andrzej Zaniat

43-360 Bystra ul. Ogrodowa 35

MZEC/305/EI-D/2012

07-08-2012

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z poprawą odwodnienia ul. Rzecznej”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17-07-2012 MZEC „EKOTERM” Spółka z o.o. informuje, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z poprawą odwodnienia ul. Rzecznej” uzgadnia pozytywnie pod następującymi warunkami:

1. Na przedstawionych mapach wrysowano kolorem fioletowym trasę aktualnie istniejących sieci ciepłych wykonanych w systemie preizolacji.
2. Kolorem żółtym naniesiono aktualne kable do monitoringu pracy sieci wysokich parametrów.
3. W fazie wykonywania punktowych wykopów oraz na łukach należy zlokalizować istniejące preizolowane sieci ciepłe i kable sterownicze, celem zachowania wymaganych odległości oraz uniknięcia ewentualnego ich uszkodzenia podczas wykonawstwa.
4. **Projektowana wymiana nawierzchni winna być prowadzona w odległości min 0,5 mb nad istniejącymi preizolowanymi sieciami ciepłymi.**
5. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzyskać w MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu informację, czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu terenu.
6. **Roboty ziemne w pobliżu sieci ciepłowniczych i kabli sterowniczych do monitoringu parametrów ciepłych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Spółki MZEC „EKOTERM”.**
7. Przed zasypaniem odkrytych urządzeń należy uzyskać zgodę od przedstawiciela MZEC „EKOTERM” w Żywcu lub wpis do dziennika budowy o sprawdzeniu stanu wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. **Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty znajdującej się na załączonych mapach.**

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH

Piotr Mrowiec
Piotr Mrowiec

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000044329

Kapitał zakładowy 2 400 000 PLN;

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu nr: 51 8140 0009 0002 9610 2000 0010

NIP 553-010-22-60; REGON 070051187; Tel. +48 33 860 23 55-8; fax +48 33 860 23 57