

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 373 50 00, fax 32 373 50 07

OZDZIELNIA GAZU BIELSKO-BIAŁA
UL. GRAŻYŃSKIEGO 3
43-300 BIELSKO-BIAŁA
Tel. 33 8137600
Fax. 33 8137622

USŁUGI PROJEKTOWE „PRO-ZAT”
mgr inż. ANDRZEJ ZANIAT
UL. OGRODOWA 35
43-360 BYSTRA

Wasz znak:

Bielsko-Biała 24.07.2012r

Nasz znak: B1/432-2127/12

Dot.: uzgodnienia przebudowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z poprawą
odwodnienia ul. Rzecznej w Żywcu

Projektowaną przebudowę drogi jw. ,budowę chodnika , przebudowę zatok autobusowych ,kanalizacji deszczowej uzgadniamy pod następującymi warunkami :

1. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Rozdzielnię Gazu w Bielsku-Białej podając termin rozpoczęcia robót oraz nazwisko i telefon kierownika budowy .
2. Skrzyżowanie kanalizacji deszczowej z gazociągiem wykonać w/g PN -91/M.-34501.
3. Przy przebiegu równoległym odległość kanalizacji deszczowej , studzienek rewizyjnych i ściekowych (zewnętrzny wymiar) od sieci gazowej powinna wynosić co najmniej 1,0 m .
4. Dla gazociągów przebiegających przez teren opracowania ustala się głębokość korytowania podbudowy na 40 cm, w przeciwnym przypadku należy je przebudować lub obniżyć.
5. Prace w pobliżu gazociągów należy prowadzić ręcznie .
6. Nawierzchnię chodników i zatok autobusowych w obrębie sieci gazowej wykonać z materiałów łatwo rozbieralnych.
7. Projektowane krawężniki należy usytuować w odległości min. 0,5 m od istniejącej sieci gazowej. W celu zlokalizowania gazociągu w miejscach kolizyjnych należy wykonać wykopy kontrolne.
8. Wszelkie uszkodzenia oraz przebudowy gazociągów będą usuwane na koszt inwestora .
9. W przypadku odkrycia gazociągu powiadomić Rozdzielnię Gazu Bielsko-Białej celem ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem sieci gazowej .
10. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie naszych urządzeń prowadzić pod płatnym nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Bielsku-Białej i każdorazowo należy uzyskać wpis w dzienniku budowy .
11. W przypadku awarii Rozdzielnia Gazu Bielsko-Biała zastrzega sobie prawo wejścia w teren bez poniesienia kosztów .
12. Wszelkie sprawy kolizyjne zgłaszać pod nr tel. 33/8137649

k/o:

załącznik:

adresat, B1a/a;

1 egz. pl. sytuacyjnego