



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

34-300 ŻYWIEC, ul. Bracka 66



Telefon 33 860-63-00
Fax 33 860-63-10
NIP 553-010-10-94
Regon 070540957
KRS Nr 0000089484
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 51 678 380,00 zł
skr. pocztowa: 3
e-mail: biuro@mpwik-zywiec.pl



Analityka Laboratoryjna
Wody i Ścieków

Usługi Projektowe „Pro-Zat”

mgr inż. Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35
34-360 Bystra

Nasz TTT/87/ 3620 /2012

Wasz

Żywiec, dn.4.09.2012 r.

dot.: przebudowa ul. Rzecznej oraz placu i zatoki autobusowej koło Sądu Rejonowego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o. uzgadnia zadanie pn. „*przebudowa ul. Rzecznej oraz placu i zatoki autobusowej koło Sądu Rejonowego*” na następujących warunkach:

I. Kanalizacja sanitarna

W ul. Kościuszki MPWiK dokona wymiany kanału sanitarnego na długości ok. 4 mb. (odcinek oznaczony kolorem zielonym) natomiast na odcinkach P1-P2 i S1-S5 wykonane będzie uszczelnienie kanal. sanitarnej metoda bezwykopową.

MPWiK zabuduje dodatkowe studnie rewizyjne Ø 600 S4 i S4 .

Dokonać wymiany i regulacji włączów na kanalizacji sanitarnej do projektowanych rzędnych nawierzchni drogi w ilości:

- kanalizacja sanitarna 5 szt.
-

II. Kanalizacja deszczowa

Dokonać wymiany i regulacji włączów na kanalizacji deszczowej do projektowanych rzędnych nawierzchni drogi w ilości:

- kanalizacja deszczowa 12 szt.

W pasie drogowym zastosować wyłącznie włązy z żeliwa sferoidalnego szczelne (uszczelka montowana fabrycznie) klasy D 400 kN zamykane (zatrzask lub śruba nimbusowa za stali nierdzewnej).

Włązy układać wyłącznie na betonowych pierścieniach dystansowych.

III. Wodociąg:

Ze względu na zły stan techniczny MPWiK wymieni po istniejącej trasie sieć wodociągową wraz z hydrantem podziemnym:

- ciąg główny – z istn. Ø 100 żel. na Ø 90 PE 100 PN10 o dł. ok. 61,5 mb
- przyłącze do bud. nr 35 – z istn. Ø 32 stal. na Ø 50 PE 100 PN10 o dł. ok. 4,0 mb
- przyłącze do bud. nr 4 – z istn. Ø 32 stal. na Ø 40 PE 100 PN10 o dł. ok. 5,0 mb
- na długości zatoki autobusowej na przewodzie wodociągowym założyć pierścienia doszczelniające Zakres prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przedstawiono na zał. planie sytuacyjnym. w 6 szt.

Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić ponowną wizję w terenie celem oceny stanu technicznego studni i wpustów ulicznych w obecności przedstawiciela MPWiK.

MPWiK wykona prace przy wymianie i doszczelnieniu wodociągu oraz uszczelnieniu kanalizacji sanitarnej natomiast pozostałe roboty na kanalizacji deszczowej i sanitarnej (wymiana i regulacja włączów) wykona Inwestor pod nadzorem MPWiK Żywiec. Nowe włązy i pierścienie dystansowe dostarczy MPWiK.