

Żywiec, dnia 03 października 2012 r.

IOŚ-DR.272.9.2012

Dot.: **wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont nawierzchni ulicy Rzecznej w Żywcu – etap I”**

Działając w trybie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – Zamawiający, Miasto Żywiec w odpowiedzi na otrzymane w dniu 02.10.2012 r. zapytanie wyjaśnia:

**Pytanie:**

Prosimy o podanie typu lamp oświetleniowych wchodzących w zakres prac remontowych nawierzchni ul. Rzecznej.

**Odpowiedź:**

Do wyceny pozycji 5.7 przedmiaru robót należy przyjąć (dla jednego kompletu):

Ozdobną lampę parkową typu ROSA:

- słup S-40W,
- dwie oprawy OS-1 S-70W (klosz biały),
- układ ramion „2” w górę,
- fundament B-40B.

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – pod warunkiem, że oferowany przez Wykonawcę typ lamp oświetleniowych spełni wymagania Zamawiającego i zagwarantuje uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wyżej wymienionych.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Remont nawierzchni ulicy Rzecznej w Żywcu – etap I”.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Inż. Antoni Szlagor*