

IM.271.00001.2014.140

Żywiec dnia 18.08.2014r.

Oferenci

Dotyczy : Postępowania przetargowego na „**Remont i modernizacja budynku przedszkola
Nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu.**”

Odpowiedź na pytanie przetargowe 2.

Treść Pytania przetargowego :

- 2.1. Instalacje elektryczne . W poz. 69 przedmiaru robót ujęto moduły awaryjne w ilości 11 szt, natomiast w projekcie ujęto 16 szt modułów awaryjnych. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: **Pozostawić w przedmiarze szt. 11**

Treść Pytania przetargowego :

- 2.2. Instalacje elektryczne. W poz. 132 przedmiaru ujęto UPS 650VA. Prosimy o podanie czasu podtrzymania dla UPS 650 VA.

Odpowiedź: **Czas podtrzymania 5 min.**

Treść Pytania przetargowego :

- 2.3. Instalacje elektryczne. w poz. 145 przedmiaru ujęto Centrale telefoniczna SLICAN CSX-0424 prosimy o podanie ilości linii wewnętrznych i zewnętrznych podłączonych do centrali.

Odpowiedź: **Ilość linii zewn. 3 linii wewn. 10**

Otrzymuje:

1. Oferenci
2. a/aWDz

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

mgr inż. Piotr Kuhnorek